

## **ATSAKYMAS Į GAUTĄ TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ**

Perkančioji organizacija teikia atsakymą į Tiekėjo paklausimą dėl pirkimo „**Plungės specialiojo ugdymo centro vidaus patalpų remonto darbai**“ (pirkimo ID 1688556) dokumentų patikslinimo ir paaiškinimo.

### **Pranešimo ID 202400**

Ar galite pateikti aliuminių gaminių kiekvieno atskirai išmatavimus, word faile nesimato skaičių.

### **ATSAKYMAS:**

Techninėje specifikacijoje pateikiamos tik pavyzdinės Oranžerijos stoginės dalies ir vitrinų pavyzdiniai brėžiniai, kas reiškia, kad gali būti siūlomos nebūtinai nurodytos sistemos tipas, bet gali būti teikiamas ir lygiavertės sistemos tipas, kaip tai nurodyta Pirkimo sąlygų 15 punkte.

Perkančioji organizacija patikslina, kad Oranžerijos matmenys: ilgis - 9 m, plotis - 5,9 m, aukštis - 4,40 m. Viena oranžerijos siena yra mūrinė, kita dalis mūro, 3,10 m reikalinga aliuminio konstrukcija. Stoginė konstrukcija 9 m x 5,90 m turi atlaikyti duotų matmenų stiklinę stoginę konstrukciją. Oranžerijos priekinė dalis yra mūras 9 m x 1 m. Foje reikalinga aliuminio profilio vitrina su durimis, kai matmenys 4,25m x 2,85 m, aukštis 3m.

Pažymėtina, kad šiame pirkime pasirinktas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina, todėl Pirkimo sąlygų 21 punkte numatyta galimybė Tiekėjui apžiūrėti darbų atlikimo vietą, kad galėtų įsivertinti išlaidas ir pateikti fiksuotos kainos pasiūlymą.

Atkreiptinas dėmesys, kad Pirkimo sąlygų 16 punkte nurodyta, kad Pirkimo dokumentuose nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos tiekėjui reikia atlikti, kiekiu.

---