

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Tiekėjams

2025-05-20 Nr. VS-

**DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMO, VYKDOMO SKELBIAMOS APLAUSOS BŪDU,
PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO**

Pateikiame atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl mažos vertės pirkimo, vykdomo skelbiamos apklausos būdu „Oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbai (Vytauto g. 38, Biržai)“, (toliau – pirkimas) pirkimo Nr. 2698779 sąlygų paaiškinimo. Tiekėjo klausimai, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyti.

1. Klausimas. Pirmo aukšto plane su vėsinimo sistemomis 1-16 patalpoje nubraižytas kondicionierius, į jį ateina vamzdynai, tačiau jis nėra specifikuotas ir įtrauktas į K-4 sistemos žiniaraštį. Žiniaraštyje K4 sistemoje 19 sieninių vidinių blokų, o K-4 vėsinimo sistemos schemoje jau 20 vnt. Prašome nurodyti kiek iš tikrųjų sieninių vidinių blokų turėsime sumontuoti šioje sistemoje.

Atsakymas. Vėsinimo sistemoje 20 vnt. sieninių vidinių blokų. 1-16 patalpoje vėsinimo blokas analogiškas 1-13 patalpoje.

2. Klausimas. Sistemos K-1 žiniaraštyje numatyti 6 vidiniai blokai (sieniniai 2 vnt – 1,5 kW ir 2 vnt – 5kW bei lubiniai 2 vnt). Schemoje, brėžiniuose ir aprašyme šioje sistemoje tik 5 vidiniai blokai. Prašome patikslinti žiniaraščius.

Atsakymas. Prašome įsivertinti, kad į sistemą galima būtų pajungti 6 vidinius blokus

3. Klausimas. Jūsų pateiktame dokumente „Techninė specifikacija“ nėra pateikta informacijos, nei apie įrenginių skaičių, tipą, nei apie jų galingumus/ techninius parametrus.

Atsakymas. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) prie pirkimo dokumentų pridėtas dokumentas Techninės specifikacijos priedas:

„2_priedas_TS_priedas_Vėsinimas_Vytauto_38.pdf“, 15 lapų, kuriame yra visa informacija nurodyta Jūsų klausime.

Raštas siunčiamas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Originalas nebus siunčiamas.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Edita Anichimavičienė

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai; Telefonas +370 698 80380; El. danguole.slegeriene@birzai.lt

2025-05-20

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešojo pirkimo komisija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMO, VYKDOMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-20 Nr. VS-256
Adresatas	Tiekėjai
Dokumentą pasirašė	Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja EDITA ANICHIMAVIČIENĖ
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-05-20 16:17:40
Registratorius	Vyriausioji specialistė DANGUOLĖ ŠLEGERIENĖ
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-05-20 16:19:21
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-05-20 atspausdino Vyriausioji specialistė DANGUOLĖ ŠLEGERIENĖ

Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2025-05-20

Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2025-05-20