

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-05-21 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.3

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *RAJONINIO KELIO 1818 MIEŽONYS–PAŠULIAI–PRAVIENIŠKĖS RUOŽO NUO 0,000 IKI 5,776 KM KAPITALINIS REMONTAS* (Pirkimo ID 2378295), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „Priede Nr. 4, Techninė užduotis numatyta, kad kelio kategorija V, o statybos rūšis – kapitalinis remontas. Remontuojamo kelio ruožas patenka į kultūros paveldo teritoriją ir saugomas teritorijas. Statybos įstatyme 27 straipsnis 4 dalyje nurodoma kada reikalinga kapitaliniam remontui gauti statybą leidžiantį:

„a) ypatingajam ar neypatingajam statiniui konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kai atliekamas esminis statinio išvaizdos keitimas (esminių statinio išvaizdos keitimu laikomi pakeitimai, kurie pagal aplinkos ministro nustatytus kriterijus reikšmingai paveikia statinio architektūrinę išraišką);“

„c) ypatingajam ar neypatingajam statiniui kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje, kai atliekamas esminis statinio išvaizdos keitimas;“

Dėl išvardintų priežasčių techninio darbo projektui bus reikalinga gauti statybos leidžiantį dokumentą, dėl šios priežasties prašome nurodytą „SPS priede Nr. 23“ darbų atlikimo terminą 13 mėn. pakeisti į 36 mėn.“

Atsakymas. Remontuojamas ruožas nepatenka nei į kultūros paveldo objekto teritoriją, nei į kultūros paveldo vietovę. Remontuojamas ruožas patenka į kultūros paveldo objekto **vizualinės apsaugos pozonį**, todėl šiam objektui pagal Statybos įstatymo 27 straipsnį **nėra** reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Atsižvelgiant į tai, darbų atlikimo terminas nebus keičiamas.

2. Klausimas. „Prašome patikslinti koks sprendinys turėtų būti vertinamas ruožo pradžioje dešinėje pusėje prie kapinių esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje? Ar užtenka vertinti naujos asfalto dangos suvedimą su esama aikštelės danga statinio sklypo ribose?“

Atsakymas. Minima aikštelė nepatenka į kelio statinio ribas. Turi būti tvarkoma danga (įrengiama pilna dangos konstrukcija pagal TS reikalavimus) iki statinio ribų. Esant poreikiui, dangų suvedimus galima atlikti aikštelėje už kelio statinio ribų, tačiau šie sprendiniai turi būti suderinti su savivaldybe.

3. Klausimas. „Kokią horizontaliojo dangos ženklavimo medžiagą turėtų vertinti rangovas – dažus ar polimerines medžiagas?“

Atsakymas. Pagal techninių specifikacijų 11.9 punkto reikalavimus ženklavinį projektuoti numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą.

Kitų projektų komandos vadovas

Ernestas Serkevičius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt