

Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	<p>Jūsų pažymėtoje techninės specifikacijos 4.1.8.30 punkte aiškiai parašyta, kad stotelės viduje turi būti pagal MID sertifikuoti 2 vnt. skaitikliai, tačiau po paskutinio atsakymo teigiate, kad įrengimo vietoje reikia po vieną skaitiklį. Tai visiškai pakeičia reikalavimą, nors visiškai logiška į 2x22kW stotelę integruoti 2 vnt. pagal MID sertifikuotus skaitiklius kiekvienai jungčiai atskirai, tai garantuoja, kad kiekviena įkrovimo jungtis turės po atskirą apskaitos skaitiklį. Prašau patikslinti ar keičiate sąlygą drastiškai, ar liekate prie pirminio sprendimo.</p>	<p>Pirkimo objektas apima dvi atskiras įrengimo vietas, kuriose kiekvienoje numatoma statyti kelias EV įkrovimo stoteles. Kiekvienoje įrengimo vietoje turi būti įrengta po vieną MID sertifikuotą elektros energijos skaitiklį, kuris apskaitytų visų toje vietoje esančių stotelių elektros suvartojimą. Taigi, viso per pirkimą reikalingi du MID sertifikuoti skaitikliai, po vieną kiekvienai lokacijai. Jie nebūtinai turi būti integruoti kiekvienos stotelės viduje, svarbu, kad būtų užtikrinta bendra visų stotelių apskaita konkrečioje vietoje.</p>
2.	Pirkimo sąlygų punktas 12 papildomas papildomu papunkčiu: 12.5. stotelių aprašymas su techniniais parametrais	