



KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, Liepojos g.41, 92288 Klaipėda, tel.(8 46) 396600, el. p. kul@kul.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306207585

Tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2025-05-21

DĖL ATSAKymo Į GAUTĄ PAKLAUSIMĄ, VYKDANT ATVIRĄ (SUPAPRASTINTĄ) KONKURSAŲ „SKAMBUČIŲ CENTRO ĮRENGIMO KOPOS KORPUSE DARBAI“ PIRKIMO NR. 2621465

2025-05-19 gautas tiekėjo paklausimas:

„Techninėje specifikacijoje nurodytas entalpinis šilumokaičio rekuperatorius su parametrais paprasto kondensacinio priešpriešinio šilumokaičio.

Efektyvumas prie maksimalaus oro srauto: 84,1% (numatyta projektinėje medžiagoje)- atitinka kondensacinio šilumokaičio duomenis ir jo A+ naudingumo klasę.

Entalpinio šilumokaičio efektyvumas prie maksimalaus oro srauto 76%. Norint pasiekti 84,1% efektyvumą su entalpinio šilumokaičiu, techniškai reikalingas 780m³/h rekuperatorius.

Entalpinio šilumokaičio rekuperatorių su A+ naudingumo klase rinkoje nei vienas gamintojas dar negali pasiūlyti.

Prašau patikslinti projektinę užduotį:

-reikalingas kondensacinio šilumokaičio rekuperatorius su 84,1% efektyvumu ir A+ naudingumo klase?

Ar

-reikalingas entalpinio šilumokaičio rekuperatorius su 76% efektyvumu ir B naudingumo klase?“

Atsakymas:

A+ klasė yra virš 75 proc. naudingumas, o A++ virš 80 proc. todėl reikalingas rekuperatorius su entalpinio A+ klasės šilumokaičiu.