



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (0 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams
Pateikiama CVP IS priemonėmis

2025-05- Nr.

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisiją kreipėsi tiekėjas su prašymu atsakyti į klausimus, vykdant supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu „Administracinės paskirties pastato Savanorių g. 29A, Kretingos m., patalpų paprastojo remonto darbų atlikimas“ (toliau – Konkursas).

Tiekėjo klausimai ir Komisijos atsakymai pateikti vadovaujantis Konkurso specialiujų sąlygų 1 priedo „Terminai“ lentelės 4 eilute:

1. KLAUSIMAS: Prašome patikslinti specifikacijas dažų, kuriais bus dažomos 3 ir 4 aukšto lubos bei sienos.

ATSAKYMAS: Sienos ir lubos dažomos emulsiniais matiniais dažais, atspariais drėgnam valymui.

2. KLAUSIMAS: Prašome patikslinti specifikacijas plytelių, kuriomis bus aptaisomos 3 aukšto grindys bei sienos.

ATSAKYMAS: Sienoms siūlyti keramines šviesias plyteles, matmenys apie 60x30 cm. Grindims galima naudoti akmens masės arba keramines plyteles, spalvos priderintos prie sienų. Pasirinktus pavyzdžius derinti su užsakovu (ne mažiau trijų variantų).

3. KLAUSIMAS: Prašome patikslinti specifikacijas šiluminės izoliacijos, kuri bus dedama į gipso kartono pertvaras.

ATSAKYMAS: Pertvaros užpildomos mineralines vatos plokštėmis, tankis ne mažesnis 40 kg/m³.

4. KLAUSIMAS: Prašome patikslinti specifikacijas laminuotos grindų dangos, kuria bus aptaisomos 3 ir 4 aukšto grindys.

ATSAKYMAS: Laminuotos grindys atsparios drėgmei, storis ne mažiau 8 mm, atsparumo klasė 33.

5. KLAUSIMAS: Prašome patikslinti specifikacijas šiluminės izoliacijos, kuria bus šiltinamas denginys.

ATSAKYMAS: Denginio šiluminei izoliacijai naudoti mineralinės vatos plokštes arba demblius, šilumos laidumo koef. ne didesnis 0,035 W/mK.

6. KLAUSIMAS: Prašome patikslinti specifikacijas vidinių, naujai montuojamų, durų.

ATSAKYMAS: Vidaus durys medinės dažytos, spygliuočių masyvo.

Rengiant pasiūlymus, prašome atsižvelgti į šiuos Konkurso sąlygų paaiškinimus/patikslinimus.

Komisijos pirmininkė

Vaida Bačiulienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl konkurso sąlygų paaiškinimo/patikslinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-21 Nr. (8.12) D3-3965
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Bačiulienė Vedėjas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-21 13:29
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-27 09:56 - 2027-12-27 09:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-21 nuorašą suformavo Vaida Bačiulienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-