



PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594.

Skyriaus duomenys: savivaldybės biudžetinės įstaigos padalinys, tel. +370 45 58 29 02, el.p.virginija.jurkstiene@panrs.lt

Tiekėjams

2025-05-21 Nr. (22.12)-SD7-159

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, vykdanči atvirą (supaprastintą) konkursą ID 2664854 „Projekto „Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos Linkaučių, Naujarodžių ir Rabikių kadastro vietovėse griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija“ darbai“, gavo tokio turinio tiekėjo klausimus:

Klausimas. „Techninio darbo projekto techninėse specifikacijose nurodyta, kad pralaidų įrengimui numatyta naudoti plastikinius PE-HD pralaidų vamzdžius. Tačiau nėra pateikta informacijos, ar leidžiama naudoti kitų žaliavų vamzdžius. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pavasario laikotarpiu dažnai pasitaiko pievų deginimo atvejų, todėl plastikinių pralaidų naudojimas gali kelti riziką – jos gali būti pažeistos ugnies ar net visiškai sudegti. Prašome patikslinti, ar pralaidų įrengimui leidžiama naudoti plienines spirališkai gofruotas pralaidas, atsižvelgiant į galimas priešgaisrines rizikas ir medžiagų atsparumą aplinkos poveikiui.“

Atsakymas. Kadangi melioracijos darbų kokybė yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų efektyvumą ir ilgaamžiškumą bei visos projekte numatomos naudoti medžiagos privalo atitikti esminius techninius reikalavimus, todėl PE-HD pralaidų vamzdžių keitimas į spirališkai gofruotas pralaidas, vadovaujantis projekto 4.2. p., įmanomas tik gavus raštišką statybos techninės priežiūros vadovo sutikimą. Esminiuose statinių projekto sprendiniuose konkrečių situacijų dėl gaisro nagrinėjimas nenumatomas.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Virginija Jurkstienė

Originalas siunčiamas nebus.

Sonata Virbaliene tel. +370 45 45 43 19, el. p. sonata.virbaliene@panrs.lt