

**AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“**

Pirkimo dalyvėms

2025-05-21 Nr.  
 Į 2025-05-15 Nr. 198602,  
 199415

**DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 1**

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl atviro konkurso vykdomo supaprastintu būdu pirkimo (CVP IS ID 2693973) „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimas, sutvarkant ir įrengiant takus**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)\*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	<p><b>Esama situacija</b>                      Projekto Susisiekimo dalies, darbų kiekių žiniaraščio 3.13 punkte pateikti drenažo įrengimo d 113/126, drenažinio vamzdžio su kokoso plaušų filtru kiekai, tačiau techninių specifikacijų 3.6 skyriuje nurodoma, kad drenažo vamzdis turi būti apsuktas geotekstilės filtru.</p> <p><b>Klausimas</b>                      Prašome patikslinti, kokio tipo (geotekstilės ar kokoso plaušo) filtru turi būti apsukti drenažo vamzdžiai.</p>	<p>Apsukti drenažo vamzdžių geotekstile nereikia. Geotekstile turi būti apsuktas visas drenažo mazgas, t. y. drenažo vamzdis ir aplink jį esanti skaldelė. Drenažo vamzdžiai turi būti su kokoso plaušo filtru.</p>
2.	<p><b>Esama situacija</b>                      Techninio darbo projekto, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų, 2.3 punkte pateikti reikalavimai lygiasieniams PP vamzdžiams kurie turi atitikti LST EN 13476-2 standarto reikalavimus. Tačiau nėra nurodyta ar galima naudoti lygiaverčius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius kurie atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. LST EN 13476 standartas taikomas “beslėgio požeminio nuotakyno plastikinių vamzdžių sistemos”. Standarto LST EN 13476 dalis nurodo vamzdžių tipą. Leidus naudoti PP vamzdžius pagal standartą 13476-3 iš išorės gofruotus iš vidaus lygius bus nevaržoma konkurencija tarp galimų tiekėjų išlaikant tokią pat ar geresnę vamzdžių kokybę.</p> <p><b>Klausimas</b></p>	<p>Galima. Vamzdžiai turi būti ne prastesnių savybių nei nurodyta projekto techninėse specifikacijose.</p>

	Prašome patikslinti ar galima naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus ir yra neprastesnių savybių kaip nurodyta projekto reikalavimuose.	
--	---	--

*\*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.*

*Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.*