



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams
Siųsti CVP IS

2025-05-21 Nr. (7.35 Mr) S-

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo „Kelio Kea-81 „Uosių g.“ kapitalinis remontas ir vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimas Pagojo k. Kelmės r. įgyvendinant projektą „Kelmės rajono pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas“ dokumentų. Pirkimo ID 2667582.

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta. Atsakymus pateikė Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresnysis specialistas Antanas Narkus, tel. +370 685 65 586, el. p. antanas.narkus@kelme.lt.

1. Klausimas. *2025-05-21 atsakyme nurodyta, kad „kad išsiimant leidimą medžių kirtimui bus paskaičiuota medžių atkuriamoji vertė, kurią rangovas susimoka. Paskui rangovas tą sumą įsitraukia į aktą ir ta suma kompensuojama“. Patikslinkite, kuo remiantis bus įtraukiama į aktą, ar tai bus vertinama kaip papildomas darbas?*

Atsakymas. Informuojame, kad medžių atkuriamoji vertė bus kompensuojama pagal papildomą susitarimą.

2. Klausimas. *Prašome patikslinti nevykdomų darbų sąmatą:*

1. Nevykdomų darbų sąmatoje nurodyta nedaromo nuotekų d200 vamzdyno 225 m, tačiau hidrauliniame bandyme nurodyta 276 m, o projekto plane randame 231,15 m. Patikslinkite, kurį kiekį nedaromo d200 nuotekų vamzdyno vertintis tiekėjams.

2. Pagal pateiktą nedaromų darbų schemą galima numanyti, kad bus nedaroma d160 nuotekų vamzdyno apie 9,2 m, tačiau nevykdomų darbų sąmatoje d160 nuotekų vamzdynas nepaminėtas. Patikslinkite, ar išminusuoti iš projekto žiniaraštyje nurodytų darbų d160 nuotekų vamzdyno 9,2 m.

3. Pagal pateiktą nevykdomų darbų sąmatą galima numanyti, kad bus neįrengiami nuotekų šuliniai F1-34, F1-35, F1-36, F1-37, F1-38, F1-39, F1-40, tačiau nevykdomų darbų sąmatoje numatyti tik 2 vnt komunikacijų žymėjimo ženklų. Patikslinkite šį neatitikimą.

4. Patvirtinkite, kad F1-33 šulinį reikės įrengti.

5. Patikslinkite, ar reikės rengti atkarpą d160 iš šulinio F1-33.

6. Patikslinkite, ar reikės rengti atkarpą d90 L=5,6 m tarp F1-34 ir BNS-2, nes nevykdomų darbų sąmatoje šie darbai neįrašyti.

7. *Nevykdomų darbų sąmatoje nurodytas nevykdomas d2000 gelžbetonio vandentiekio šulinys. Prašome nurodyti neįrengiamo šulinio numerį, nes pateiktoje nevykdomų darbų schemoje atkarpoje nuo P48 iki P40 nėra nė vieno vandentiekio šulinio.*

Atsakymas.

1. Įsivertinti reikėtų d200 vamzdyno 225m. Tuo pačiu ir hidraulinis bandymas bei vamzdyno apžiūra, darant vaizdo įrašą būtų 225 m.
2. Nedaromų darbų d160 nuotekų vamzdyno iš projekto minusuojasi 7,0 m.
3. Nedaromų darbų komunikacijos žymėjimo ženklų minusuojasi 7 vnt.
4. Šulinys F1-33 bus įrengiamas.
5. Nuotekų vamzdis d160 iš šulinio F1-33 turi būti paklotas.
6. Atkarpa tarp F1-34 ir BNS-2 numatyta kaip nevykdomų darbų vieta, todėl d90 L=5,6 m nebus klojamas.
7. Nevykdomų darbų vietoje buvo numatytas vandentiekio šulinys V1-8, d150.

Komisijos pirmininkas

Mantas Ralys

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-21 Nr. (7.35. Mr) S-1692
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Ralys skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-21 16:00
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-21 16:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-15 13:48 - 2029-11-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-21 16:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-08 15:45 - 2027-08-07 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-21 nuorašą suformavo Sigita Maziliauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-