

Atsakymas į paklausimus Nr. 1

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pirkimų komisija vadovaudamasi pirkimo dokumentų 8.1 p. į gautus paklausimus atsako taip:

1. Klausimas: Prašome nurodyti, kokioje vietoje numatoma atstatyti asfalto 170 m 2 dangą.

1. Atsakymas: Asfalto dangos atstatymas numatomas ties griauinama atramine sienute ir prie griauamo pastato, kur yra asfaltuotas pravažiavimo kelias. Asfalto atstatymas numatomas tuo atveju, kai yra sugadinamos dangos.

2. Klausimas: Pateikto griovimo aprašo 8 lape poskyriuje „Technologinis projektas“. Nurodytas privalomumas atlikti „Specifinių statybos (griovimo) darbų technologijos ekspertizė“. Prašome patvirtinti, kad tikrai ekspertizė yra reikalinga.

2. Atsakymas: Šiuo atveju, Statybos darbų technologijos (vykdymo) projekto ekspertizė nereikalinga – techninė klaida.

3 Klausimas: Taip pat nurodyta, kad „privalo būti išramstytos konstrukcijos iki tol kol bus suformuotas (išardytas) laikantysis karkasas,..“. Prašome nurodyti, kurioje vietoje numatytas toks paramstymas ir kokių tikslu.

3. Atsakymas: Pastaba yra tuo tikslu, kad nebūtų sukurta staigi ir neplanuota konstrukcijų griūtis, pvz pastatas yra skersinių rėmų konstrukcinės schemos, todėl griovimas turi būti vykdomas nuo galo etapais per visą ilgį, vieno išilginio šono ardymas gali iššaukti gretimo tarpuangio neprognozuojamą griūtį. Pastato konstrukcinė schema pateikta brėžiniuose 2425-XX-GA-04 ir 2425-XX-GA-05

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pirkimų komisija vadovaudamasi pirkimo dokumentų 8.1 p. į gautus paklausimus atsako taip:

1. Klausimas: Ar atliekas galima smulkinti vietoje?

1. Atsakymas: Taip, dalis smulkintos skaldos bus panaudota duobės išlyginimui.