

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyvėms

2025-05-22 Nr.

į 2025-05-21 Nr. 206278

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 3

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl atviro konkurso vykdomo supaprastintu būdu pirkimo (CVP IS ID 2693973) „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimas, sutvarkant ir įrengiant takus**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Techninio darbo projekto sprendiniuose, visi lietaus nuotekų vamzdynai numatyti įrengti uždaru (betranšėjiniu) būdu. Norime atkreipti dėmesį, kad dalį tinklų (trumpos atkarpos, posūkiai) įrengti uždaru (betranšėjiniu) būdu yra technologiškai neįmanoma, todėl prašome patvirtinti, kad Rangovas galės keisti vamzdynų įrengimo būdą iš uždaro (betranšėjinio) į atvirą (tranšėjinį) tose vamzdynų atkarpose/vietose, kurias dėl technologinių ypatumų reikia įrengti atviru būdu.	Didžiojoje ruožo dalyje uždaras būdas numatytas tam, kad neardyti dangos konstrukcijos. Projekte numatyta pakeisti tik viršutinį kelio asfalto sluoksnį. Galimas atviras įrengimo būdas tik išskirtiniais atvejais, jei rangovas pateiks pagrindimą/įrodymus, kad projekte numatytu uždaru būdu to padaryti technologiškai neįmanoma. Taip pat rangovas turi įsivertinti visas išlaidas (projektavimą, darbų kiekius ir panašiai), kurios kils dėl lietaus nuotekų vamzdynų įrengimo būdo pasikeitimo, t.y. papildomai nebus apmokama.

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.