



**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams

2025-05- Nr. VPR-

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „IŠDAGŲ K., TUOPŲ GATVĖS NR. IŽD-7 PAPERASTOJO
REMONTO DARBAI“ PIRKIMO NUMERIS 2743147**

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama atviro (supaprastinto) viešojo pirkimo „Išdagų k., Tuopų gatvės Nr. IŽD-7 paprastojo remonto darbai“, pirkimo numeris 2743147 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjų paklausimus. Šiuo raštu teikiame atsakymus į prašymus patikslinti Pirkimo dokumentus.

1 Klausimas (kalba netaisyta): *Išnagrinėjus pateiktus atsakymus į klausimus išlieka poreikis korekcijai. 2 atsakyme nurodyta, kad viena skaldos rūšis skirta keliui, o kita šaligatviui, tačiau žiniaraštyje ir prie gatvės važiuojamosios dalies pagrindų, ir prie šaligatvio remonto nurodytos abi skaldos. Prašome patikslinti įkainių žiniaraštį.*

Atsakymas. 0/32 frakcija numatyta todėl, kad takelis šalia kelio eis visa kelio apimtimi, dabar jis apaugęs žole.

2 Klausimas (kalba netaisyta): *3. Gatvės važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo darbai. 12 Skaldos išyginamasis sluoksnis 0,45 frakcija m³ 450 - pagal jūsų atsakymą tai skaldos kiekis skirtas keliui ? Asfalto kiekis 3780m² .Tai būtų 450/3780= 11,9 cm storio pagrindas ? Prašom patikslinti.*

Atsakymas. Bus aktuojama pagal faktą, tačiau Jūsų nurodytas išlyginamasis skaldos kiekis galimas.

3 Klausimas (kalba netaisyta): *3. Gatvės važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo darbai. 13 Skaldos išyginamasis sluoksnis 0,32 frakcija m³ 670 - čia skalda skirta šaligatviui. Koks šaligatvio plotas??Prašom patikslinti.*

Atsakymas. Šaligatvis ilgesnis, plotas daug didesnis, negu Jūsų nurodytas, aktuojama bus pagal faktą.

4 Klausimas (kalba netaisyta): *4. Šaligatvio remontas. 21 Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos fr 0/45 (su medžiagomis) m³ 233- čia skalda skirta keliui??Prašom patikslinti*

Atsakymas. 0/45 keliui išlyginti, šaligatviui 0/32.

5 Klausimas (kalba netaisyta): *4. Šaligatvio remontas. 22 Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos fr 0/32 (su medžiagomis) m³ 400- pagal jūsų atsakymą skaldos kiekis skirtas šaligatviui? Šaligatvio kiekis 825m². Tai būtų 400/825= 48, 5 cm storio pagrindas??Prašom patikslinti.*

Atsakymas. Šaligatvis ilgesnis, plotas daug didesnis, negu Jūsų nurodytas, aktuojama bus pagal faktą.

6 Klausimas (*kalba netaisyta*): *Darbų kiekių žiniaraščio 26 punkte yra numatytas darbas „Senų šulinio liukų pakeitimas naujais „plaukiojančio“ tipo“, kiekis 25 vnt. Atlikus objekto apžiūrą vietoje, nustatyta, kad tame skaičiuje yra 9 vnt. paviršinio vandens surinkimo šulinių su esamais seno tipo stačiakampio profilio liukais (grotelemis). Šie šuliniai vietomis yra sulūžę, neveikiantys dėl sąnašų ar kitų priežasčių, be to, ant jų sumontuoti naujo tipo „plaukiojančius“ liukus nėra techninių galimybių.*

Prašome patikslinti pirkimo dokumentus ir darbų kiekių žiniaraštyje numatyti senų paviršinio vandens surinkimo šulinių demontavimo ir naujų įrengimo darbus.

Atsakymas. Perkama tik žiniaraštyje nurodyti šuliniai, kitų remontą atliks uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“.

Komisijos pirmininkė

Jūratė Šneideraitienė

J. Simonavičienė, tel. (+370 345) 66133, el. p. jurgita.simonaviciene@sakiai.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-22 Nr. VPR-686
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešųjų pirkimų tarnyba
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Šneideraitienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-22 14:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-22 11:57 - 2027-02-21 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-22 nuorašą suformavo Jurgita Simonavičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-