



**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams
Siųsti CVP IS

2025-05-22 Nr. (7.35 Mr) S-

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo „Kelio Kea-81 „Uosių g.“ kapitalinis remontas ir vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimas Pagojo k. Kelmės r. įgyvendinant projektą „Kelmės rajono pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas“ dokumentų. Pirkimo ID 2667582.

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta. Atsakymus pateikė Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresnysis specialistas Antanas Narkus, tel. +370 685 65 586, el. p. antanas.narkus@kelme.lt.

1. Klausimas. *Kelkraščių įrengimui kiekių žiniaraštyje numatytas Nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/22 (70proc.) ir cemento (30proc.), sluoksnio įrengimas, h-8 cm, o skersiniame profilyje nurodytas 10 cm storis. Patikslinkite šį neatitikimą. Prašome patikslinti, ar tikrai kelkraščių įrengimui nereikalingi jokie pagrindai, nes numatytas nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/22 (70proc.) ir cemento (30proc.) sluoksnis įrengtas gali susimaišyti su po juo numatytu supilti gruntu 10 cm, kaip nurodoma skersiniame profilyje. Prašome patikslinti, ar tikrai kelkraščių įrengimui iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/22 (70proc.) ir cemento (30proc.) nereikalingos papildomos rišamosios medžiagos, kad įrengto sluoksnio tarnavimo laikas nebūtų trumpalaikis.*

Atsakymas. Pasiūlymo kaina turi būti apskaičiuojama pagal darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus kiekius. Darbų metu nustačius neatitikimų, bus išigyjami papildomi darbai, nevykdomų darbų bus atsisakoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu.

2. Klausimas. *Patikslinkite, kuo užbaigiamos nuotekų atšakos gyventojams: aklėmis ar šulinukais? Prašome pateikti atstatomos betono dangos (1830 m²) detalizaciją, koks sluoksnio storis, kokie pasluoksniai?*

Atsakymas. Nuotekų atšakos užbaigiamos aklėmis. Betono danga įrengiama vadovaujantis projektu „Kelio Nr. Kea-81 Uosių g. Pagojo k. Kelmės raj. kapitalinio remonto irto ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos projektas“.

Komisijos pirmininkas

Mantas Ralys

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-22 Nr. (7.35. Mr) S-1716
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Ralys skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-22 15:18
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-22 15:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-15 13:48 - 2029-11-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-22 15:32
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-08 15:45 - 2027-08-07 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-22 nuorašą suformavo Sigita Maziliauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-