



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

Nr.

DĖL ATSAKymo Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi projekto „Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Smiltelės g. nuo Šilutės pl. iki Minijos g.“ rangos darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (ID 2612938) sąlygų aprašo 56 punktu, atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Techninio darbo projekto apšvietimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti darbai "0,4kV AI 4x50 mm² kabelio tiesimas uždaru būdu vamzdyje", kiekis 148 m. Medžiagos kiekis nurodytas 2005 m. Vadovaujantis įrengiamo vamzdžio kryptinio gręžimo būdu kiekiu (2005 m) ir medžiagos kiekiu, darbų kiekis turėtų būti toks pat - 2005 m. Prašome patikslinti neatitikimus.

Atsakymas:

Pataisytas darbų kiekis į 2005 m. Pridedamas atnaujintas Sąnaudų kiekių žiniaraštis.

2. Klausimas:

Projektas suprojektuotas dviem etapais. Ar bus galima abiejų etapų darbus atlikinėti vienu metu? Ar pirma reiks užbaigti vieną ir tik tada pradėti kitą?

Atsakymas:

Darbai bus vykdomi pagal rangovo pateiktą ir su užsakovu suderintą darbų vykdymo kalendorinį – finansinį grafiką.

3. Klausimas:

Konkurso sąlygose nurodyta, kad „...statybinių medžiagų, gaminių ir atliekamų darbų bandymai atliekami vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis JT ASFALTAS 08...“. JT ASFALTAS 08 dokumentas yra netekęs galios. Prašome nurodyti kokiu dokumentu reikės vadovautis?

Atsakymas:

Projekto dokumentacijoje yra nurodyta, kad reikia vadovautis JT ASFALTAS 24. Taip pat yra nurodyta pastaba, kad „Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu“.

4. Klausimas:

Prašome pateikti persodinamų medžių dydžius?

Atsakymas:

Persodinamų medžių skersmuo yra nurodytas Susisiekimo dalyje pateiktame medžių atkuriamosios vertės žiniaraštyje. Žiūrėti brėžinyje persodinamo medžio numerį ir medžių atkuriamosios vertės žiniaraščio lentelės duomenis.

5. Klausimas:

Prašome patikslinti ar yra numatytas finansavimas objektui šioms metams? O jeigu ne kokia suma yra numatyta šioms metams?

Atsakymas:

Taip, finansavimas yra numatytas šioms metams.

6. Klausimas:

Darbų atlikimo terminas yra 14 mėn. Ar Rangovas galės visus darbus atlikti per trumpesnj laiko tarpą, tai yra šiais metais ir atliktus darbus užaktuoti?

Atsakymas:

Darbai bus vykdomi pagal rangovo pateiktą ir su užsakovu suderintą darbų vykdymo kalendorinį – finansinį grafiką.

7. Klausimas:

Techninio darbo projekto apšvietimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta medžiaga "Galinė mova 4x50 mm² vidaus tipo", kiekis 148 kompl., tačiau movų montavimo darbų pagal šios medžiagos kiekį nėra nurodyta. Prašome paaiškinti neatitikimus ir pataisyti projekto žiniaraštį.

Atsakymas:

Pridedamas atnaujintas Sąnaudų kiekių žiniaraštis, kuriame numatyti montavimo darbai movoms.

8. Klausimas:

Techninio darbo projekto apšvietimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta medžiaga "Automatinis jungiklis 6A/1F", kiekis 70 vnt., tačiau automatinių jungiklių montavimo darbų pagal šios medžiagos kiekį nėra nurodyta. Prašome paaiškinti neatitikimus ir pataisyti projekto žiniaraštį.

Atsakymas:

Automatų montavimas atramoje eina bendrai kompleksu su atrama – neišskiriama.

9. Klausimas:

Techninio darbo projekto apšvietimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta medžiaga "Gnybtynas", kiekis 66vnt., tačiau gnybtyno montavimo darbų pagal šios medžiagos kiekį nėra nurodyta. Prašome paaiškinti neatitikimus ir pataisyti projekto žiniaraštį.

Atsakymas:

Gnybtyno montavimas atramoje eina bendrai kompleksu su atrama – neišskiriama.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamas teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA: 1 priedas – Sąnaudų kiekių žiniaraštis, 2 lapai.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis




E. Čerbienė, tel. (0 46) 39 63 15, el. p. edita.cerbiene@klaipeda.lt

I. Anoškinė, tel. (0 46) 39 63 03, el. p. ilona.anoskine@klaipeda.lt



SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Techninė specifikacija	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
Medžiagos						
1.	LED gatvės šviestuvai 40,2W, IP66	LED	T.S. 2.8	Kompl.	66	
2.	8,5 m atrama perėjose apšvietimui			Kompl.	66	
3.	Šviestuvo tvirtinimo kronšteinas – gembė 1,5m x 1,0m		T.S. 2.14	Kompl.	66	
4.	Atramos pamatas (8,5m stulpui)		T.S. 2.13	Kompl.	66	
5.	0,4kV Al 4x50 mm ² kabelis Laidininkų skaičius- 4; Laidininkas - Atkaitintas aliuminis; Laidininko skerspjūvio plotas – 50mm ²		T.S. 2.3	m	2005	
6.	0,4kV Cu 3x4 mm ² kabelis Laidininkų skaičius- 4; Laidininkas - Varis; Laidininko skerspjūvio plotas – 4mm ²		T.S. 2.4	m	30	
7.	0,4kV Cu 3x1,5 mm ² kabelis Laidininkų skaičius- 3; Laidininkas - Varis; Laidininko skerspjūvio plotas – 1,5mm ²		T.S. 2.4	m	792	
8.	Kabelių apsaugos vamzdžiai klojami uždaru būdu: Išorinis vamzdžio skersmuo – 75 mm;		T.S. 2.5	m	2005	
9.	Kabelių apsaugos vamzdžiai klojami atviru būdu: Išorinis vamzdžio skersmuo – 75 mm; Vamzdžio išorinė sienelė – gofruota.		T.S. 2.6	m	30	
10.	Galinė mova 3x4 mm ² vidaus tipo Kabelio gyslų skaičius – 4; Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis – 4 mm ² .		T.S. 2.7	Kompl.	4	
11.	Galinė mova 4x50 mm ² vidaus tipo Kabelio gyslų skaičius – 4; Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis – 50 mm ² .		T.S. 2.7	Kompl.	148	
12.	Apsauginė guma pamatui		T.S. 2.9	Kompl.	66	
13.	Automatinis jungiklis 6A/1F		T.S. 2.15	Vnt.	70	

0	2025				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų (pėsčiųjų ir dviračių takų Smiltelės g. atkarpoje nuo Šilutės pl. iki Vingio g. ir Smiltelės g. atkarpoje nuo Taikos pr. iki Minijos g.) Klaipėdos mieste, kapitalinio remonto projektas		
30394	SPV	Rimvydas Juodka		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
41308	PDV	Petras Aleksejus		EA-04 Elektrotechnikos (gatvių apšvietimas) dalis	0
				Sąnaudų kiekių žiniaraštis	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO AT-24S-2186-TDP- EA-04.SKŽ	LAPAS 1
					LAPŲ 2

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Techninė specifikacija	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
14.	Įžeminimo sistema atramai 30 omų		T.S. 2.2	Kompl.	66	
15.	Gnybtynas		T.S. 2.1	Kompl.	66	
16.	Įvairios metalo konstrukcijos			kg	10	
17.	Žolės sėklos			kg	5	
Darbai						
18.	Esamų atramų demontavimas ir perkėlimas.			Vnt.	35	
19.	El. apšvietimo kabelio tiesimas kryptinio gręžimo būdu			m	2005	
20.	Kabelio tranšėjos kasimas mechanizuotu būdu 0,3 m pločio		T.S. 3	m	30	
21.	Prieduobių kasimas kabelio klojimui		T.S. 3	Vnt.	66	
22.	0,4kV Al 4x50 mm ² kabelio tiesimas uždaru būdu vamzdyje		T.S. 3	m	2005	
23.	0,4kV Cu 3x4 mm ² kabelio tiesimas uždaru būdu vamzdyje		T.S. 3	m	30	
24.	0,4kV Cu 3x1,5 mm ² kabelio tiesimas atramoje		T.S. 3	m	792	
25.	Movų montavimas atramoje Al el. kabeliui		T.S. 3	Vnt.	148	
26.	Signalinės juostos paklojimas		T.S. 3	m	30	
27.	Kabelio izoliacijos varžos montavimas		T.S. 3	Vnt.	66	
28.	Grandinės kilpa fazė – 0 matavimas		T.S. 3	Vnt.	66	
29.	Atramos su šviestuvu montavimas ir pajungimas		T.S. 3	Kompl.	66	
30.	Atramų įžeminimas		T.S. 3	Vnt.	66	
31.	Dangų atstatymas į pradinę padėtį (žolės atsėjimas, trinkelių permontavimas ir t.t.)		T.S. 3	m	30	
32.	Trasos nužymėjimas		T.S. 3	m	2035	
33.	Pridavimo ir išpildomosios medžiagos paruošimas		T.S. 3	Vnt.	1	

Pastaba: Atliekant montavimo darbus medžiagų ir darbų kiekiai gali skirtis, reikalinga tikslinti vietoje.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-24S-2193-05-TDP-EA.BSŽ	2	2	0

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMO Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-23 Nr. (14.24E)-VP3-479
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-23 08:35:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-23 08:36:10 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-23 10:31:06)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-23 10:31:06 Dokumentų valdymo sistema Avilys