

## TS 5.4. Ažuolinių parketlenčių danga

### Ažuolo parketlenčių, atitinkančių B<sub>FL</sub>-S1 ugniaatsparumo klasę danga

Suprojektuotos plačių, lakuotų matiniu laku, kietinto, sendinto ąžuolo parketlenčių įrengimas. Grindų įrengimo detalė SA-B.08 Spalva parenkama darbo projekte.

#### Techniniai duomenys

|                                     |            |                               |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Reakcija į ugnį                     | EN 13501-1 | Bfl-S1 (sunkiai degus)        |
| Formaldehido emisija                | EN 717-1   | E1(<0,05 ppm)                 |
| Brinelio metodu nustatytas kietumas | EN 1534    | ne mažiau 8 N/mm <sup>2</sup> |
| Šiluminis atsparumas                | EN 12664   | R,0.10(m <sup>2</sup> xK)W    |

Preliminarūs matmenys (plotis x ilgis x storis):

Plotis 150÷210 mm

Ilgis ~2000 mm

Storis ~9-12 mm, dėvėjimosi sluoksnio storis > 0,6 mm.

Atsižvelgiant į Rotušės pastato specifiką, rekomenduotina, kad parketlenčių degumo klasė būtų B<sub>FL</sub>-S1.

Reikalavimai parketlentėms: ypatingai atsparios aukštakulniams, atlaikyti netikėtus smūgius. Lygus paviršius gamykloje turi būti padengtas laku, kad parketlentės būtų atsparios drėgmei bei išsiliejusiems spalvotiems produktams.

Saugojimo žemiausia temperatūra yra +15°C. Bet montavimui reiktų pasiekti +18°C.

Parketlentes rekomenduojama kloti „plaukiojančiu“ būdu – sutvirtinant parketlentės užrakto pagalba, prisilaikant gamintojo rekomendacijų, paliekant apie 8 mm tarpą iki sienos. Rekomenduojama pakloto medžiaga polistireninis putplastis su CS > 60kPa & CC >5 kPa.

Parketlenčių paviršiai negali turėti jokių nelygumų. Neleistinos dėmės ir įbrėžimai. Kontrolės būdas – vizualinis. Nukrypimai matuojant dvimetrine liniuote grindų plokštumas neturi viršyti 2 mm.

Grindjuostės ąžuolinės faneruotos, dengtos atitinkančia grindų spalva. Grindjuostės profilis tikslinamas darbo projekte.

Parketlenčių ir grindjuosčių spalva bus parenkama darbo projekte. Parketlentės ir grindjuostės gamykliškai dengtos laku. Tarp grindjuosčių ir grindų dangos negali būti plyšių.

Rekomenduojami ir aptarnavimo produktai bus pateikti darbo projekte, parinkus tiekėją ir konkrečią medžiagą.