



VIEŠOJI ĮSTAIGA  
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ  
SANTAROS KLINIKOS

Tiekėjams  
Siunčiama CVP IS priemonėmis

2025-05-26 Nr. 25SR-VPS-2506

## DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo tarptautinį viešąjį pirkimą „Keleivinių ir krovinių liftų techninės priežiūros ir remonto paslaugos (10417-3)“, CVP IS ID 2407762 (toliau – pirkimas).

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis 2025-05-23 13:58 val. gautas tiekėjo prašymas dėl pirkimo dokumentų patikslinimo (tekstas netaisytas): „*Laba diena, Pirkimų dokumentų 4\_SPS 1priedas\_Techninė specifikacija 12 punkto reikalavime nurodyta, kad paslaugos tiekėjas savo nuožiūra pasirenka ne mažiau kaip keturis lifthus, kuriems privalės pakeisti esamus liftų dažnio keitiklius į regeneracinius dažnio keitiklius grąžinančius energiją į tinklą. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad mažos keliamosios galios ir mažai sustojimų aptarnaujantiems liftams pakeistus dažnio keitiklius, elektros energijos taupymas nebus pakankamai efektyvūs, todėl rekomenduojame šio tipo dažnio keitiklius keisti tik didelės keliamosios galios liftams, turintiems kuo didesnę sustojimo skaičių, Pvz, liftams turintiems ne mažesnę nei 1000 kg keliamąją galią ir aptarnaujantiems ne mažiau nei 10 sustojimų. Pagarbiai, UAB "Schindler-Liftas".*

Informuojame, kad Viešųjų pirkimų komisija, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 9.2 p. ir 9.3 p., išnagrinėjusi tiekėjo prašymą, nutarė patikslinti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) 1 priedo „Techninė specifikacija“ 12 punktą nuostata, kad „*siekiant maksimalaus grąžinamos energijos efektyvumo pasirinkti liftai turi būti ne mažiau 1 tonos keliamosios galios ir nemažiau 10 sustojimų*“ ir išdėstyti jį taip:

„*12. Siekiant pagerinti suvartojamos energijos efektyvumą Paslaugos teikėjas turi pakeisti ne mažiau nei keturis esamus liftų dažnio keitiklius į Regeneracinius dažnio keitiklius grąžinančius energiją į tinklą. Reikalavimas pakeisti liftų dažnio keitiklius ne mažiau nei 4 liftams, šie keitimai turi būti atlikti per 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo, keitimo išlaidos turi įeiti į sutarties kainą. Teikiant pasiūlymą Paslaugos teikėjas savo nuožiūra pasirenka lifthus iš 1. 1., 1.2. ir 1.3. lentelių ir 2 lentelėje įrašo pasirinkto lifto duomenis ir atlikimo laiką, stulpelyje „Regeneracinis dažnio keitiklis“ žymėjimas „X“. Siekiant maksimalaus grąžinamos energijos efektyvumo pasirinkti liftai turi būti ne mažiau 1 tonos keliamosios galios ir nemažiau 10 sustojimų.*“.

Taip pat informuojame Jus, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 1 d., **pasiūlymų pateikimo terminas pirkime pratęstas iki 2025-06-12 09:00 val.**

PRIDEDAMA:

1. SPS 1 priedas „Techninė specifikacija“ (Aktuali redakcija), 14 lapų.

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Indrė Rulevičiūtė

I. Rulevičiūtė, tel. +37069771819, el. p. [indre.ruleviciute@santa.lt](mailto:indre.ruleviciute@santa.lt)