

VšĮ KAUNO MIESTO POLIKLINIKA
Pramonės pr. 31, LT-51270 Kaunas
Telefonas (8-37) 40 39 99
Faksas (8 37) 45 15 75
info@kaunopoliklinika.lt
www.kaunopoliklinika.lt

Įmonės kodas 135042394
PVM mokėtojo kodas LT 350423917
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
A.S. LT047044060002942424
Direktorius Paulius Kibiša



Konkurso dalyviams

DĖL „KONKONAVIMO SISTEMŲ SU MONTAVIMO DARBAIS PIRKIMAS“ (PIRKIMO ID 2788851)

VšĮ Kauno miesto poliklinikos Viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija), vykdanči pirkimą ID 2788851 „Kondicionavimo sistemų su montavimo darbais pirkimas“ (toliau - Pirkimas) skelbiamos apklausos būdu, 2025-05-23 CVP IS priemonėmis (CVP IS pranešimo ID 212118) ir 2025-05-26 CVP IS priemonėmis (CVP IS pranešimo ID 212270) gavo Tiekėjų pranešimus.

Komisija išnagrinėjo Tiekėjų pranešimus ir teikia atsakymus:


Pranešimas (tiekėjo tekstas neredaguotas)	Atsakymas																																
CVP IS pranešimo ID 212118 išsiųstas 2025-05-23 17:11 val.																																	
Labą dieną, Prasau patikslinti K-8 sistemos išorinio bloko garso galios saldyje maksimalu dBA kiekį? Projekte VV-010-1-2024-TDP-SVOK lentelė 1.1 nurodyta 51dBA, rinkoje, kad atitiktų tokio galingumo iranga tokį garsą, nerandame.	<p>Perkančioji organizacija tikslina VšĮ Kauno miesto poliklinikos Šančių padalinio oro kondicionavimo sistemų įrengimo paprastojo remonto techninio darbo projekto dalies „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (VV-010-1/2024-TDP-ŠVOK) (toliau - Techninis darbo projektas) lentelės 1.1 „VRV sistemų išorinių blokų galios, efektyvumo ir sklaidžiamo garso lygio duomenys“ sistemos K-8 duomenis:</p> <p style="text-align: center;">Buvo:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Sistemos nr.</th><th>min SCOP(1)</th><th>min SEER(2)</th><th>nom Garso galios lygis(3) (sound power) (dBA) šaldyme</th></tr></thead><tbody><tr><td>K-6</td><td>4.30</td><td>6.70</td><td>78</td></tr><tr><td>K-7</td><td>4.00</td><td>6.00</td><td>81</td></tr><tr><td>K-8</td><td>4.20</td><td>6.70</td><td>51</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;">Keičiama į:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Sistemos nr.</th><th>min SCOP(1)</th><th>min SEER(2)</th><th>nom Garso galios lygis(3) (sound power) (dBA) šaldyme</th></tr></thead><tbody><tr><td>K-6</td><td>4.30</td><td>6.70</td><td>78</td></tr><tr><td>K-7</td><td>4.00</td><td>6.00</td><td>81</td></tr><tr><td>K-8</td><td>4.20</td><td>6.70</td><td>69</td></tr></tbody></table>	Sistemos nr.	min SCOP(1)	min SEER(2)	nom Garso galios lygis(3) (sound power) (dBA) šaldyme	K-6	4.30	6.70	78	K-7	4.00	6.00	81	K-8	4.20	6.70	51	Sistemos nr.	min SCOP(1)	min SEER(2)	nom Garso galios lygis(3) (sound power) (dBA) šaldyme	K-6	4.30	6.70	78	K-7	4.00	6.00	81	K-8	4.20	6.70	69
Sistemos nr.	min SCOP(1)	min SEER(2)	nom Garso galios lygis(3) (sound power) (dBA) šaldyme																														
K-6	4.30	6.70	78																														
K-7	4.00	6.00	81																														
K-8	4.20	6.70	51																														
Sistemos nr.	min SCOP(1)	min SEER(2)	nom Garso galios lygis(3) (sound power) (dBA) šaldyme																														
K-6	4.30	6.70	78																														
K-7	4.00	6.00	81																														
K-8	4.20	6.70	69																														
CVP IS pranešimo ID 212270 išsiųstas 2025-05-26 07:29 val.																																	

<p>Laba diena, Peržiūrėjus prisegtą techninį darbo projektą pastebėjome, kad nei vieno gamintojo įranga neatitinka K-8 sistemai išketų reikalavimų. Siūlome pakeisti šiuos parametrus, ko pasekoje bent vienas gamintojas atitiks konkurso sąlygas: Vidinio kasetinio bloko svoris - 23 kg; Išorinio bloko nominalus garso galios lygis šaldyme dB(A) - 66.</p>	<p>Atsižvelgiant į tai, kad vidinio kasetinio bloko svoris nėra esminis reikalaujamas parametras vidinio kasetinio bloko svorio reikalavimas yra naikinamas.</p> <p>Perkančioji organizacija tikslina VŠĮ Kauno miesto poliklinikos Šančių padalinio oro kondicionavimo sistemų įrengimo paprastojo remonto techninio darbo projekto dalies „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (VV-010-1/2024-TDP-ŠVOK) (toliau - Techninis darbo projektas) lentelės 1.1 „VRV sistemų išorinių blokų galios, efektyvumo ir sklaidžiamo garso lygio duomenys“ sistemos K-8 duomenis:</p> <p style="text-align: center;">Buvo:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Sistemos nr.</th><th>min SCOP(1)</th><th>min SEER(2)</th><th>nom Garso galios lygis(3) (sound power) (dBA) šaldyme</th></tr></thead><tbody><tr><td>K-6</td><td>4.30</td><td>6.70</td><td>78</td></tr><tr><td>K-7</td><td>4.00</td><td>6.00</td><td>81</td></tr><tr><td>K-8</td><td>4.20</td><td>6.70</td><td>51</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;">Keičiama į:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Sistemos nr.</th><th>min SCOP(1)</th><th>min SEER(2)</th><th>nom Garso galios lygis(3) (sound power) (dBA) šaldyme</th></tr></thead><tbody><tr><td>K-6</td><td>4.30</td><td>6.70</td><td>78</td></tr><tr><td>K-7</td><td>4.00</td><td>6.00</td><td>81</td></tr><tr><td>K-8</td><td>4.20</td><td>6.70</td><td>69</td></tr></tbody></table>	Sistemos nr.	min SCOP(1)	min SEER(2)	nom Garso galios lygis(3) (sound power) (dBA) šaldyme	K-6	4.30	6.70	78	K-7	4.00	6.00	81	K-8	4.20	6.70	51	Sistemos nr.	min SCOP(1)	min SEER(2)	nom Garso galios lygis(3) (sound power) (dBA) šaldyme	K-6	4.30	6.70	78	K-7	4.00	6.00	81	K-8	4.20	6.70	69
Sistemos nr.	min SCOP(1)	min SEER(2)	nom Garso galios lygis(3) (sound power) (dBA) šaldyme																														
K-6	4.30	6.70	78																														
K-7	4.00	6.00	81																														
K-8	4.20	6.70	51																														
Sistemos nr.	min SCOP(1)	min SEER(2)	nom Garso galios lygis(3) (sound power) (dBA) šaldyme																														
K-6	4.30	6.70	78																														
K-7	4.00	6.00	81																														
K-8	4.20	6.70	69																														

Patikslinta Techninio darbo projekto bei Pirkimo specialiųjų sąlygų versija Nr. 2 skelbiami CVP IS „Pirkimo dokumentai“ skiltyje.

Informuojame, kad pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas, nustatant naują pasiūlymų pateikimo terminą 2025 m. gegužės 30 d. 9:00 val.

Viešojo pirkimo komisija



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Giedrė Salelionytė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl tiekėjų pranešimų ir termino nukėlimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-26 Nr. S (E)-1308
Adresatas	Kiti
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius-Viešųjų pirkimų specialistas Giedrė Salelionytė 2025-05-26
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
