

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr. 7

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl viešojo pirkimo „**Magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 51,55 iki 59,00 km rekonstravimas**“ (pirkimo numeris Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje - senoje Nr.745008; naujoje Nr. 152787) (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (-uos):

Eil. Nr.	Klausimas ¹	Atsakymas ²
1.	Techninio darbo projekto Susisiekimo dalyje yra numatyta viršutinį asfaltbetonio SMA 8 S sluoksnį šiuurkštinti panaudojant 1/3 frakcijos skaldytas mineralines medžiagas. Prašome patikslinti, ar Tiekėjas gali pakeisti nurodytą 1/3 frakcijos skaldelę į 2/5 fr.?	Vadovaujantis automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis gali būti naudojama ir stambesnės 2/5 frakcijos skaldelė šiuurkštinimui, tačiau turi būti užtikrinti ir neviršijami prie projekto dokumentacijos pridedamoje triukšmo ir oro taršos vertinimo ataskaitoje nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosiose aplinkose.
2.	Susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščiuose nėra pateikta signalinių stulpelių ardymo darbų. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraščius.	Darbų kiekių žiniaraščiai papildyti signalinių stulpelių išardymo kiekiais. Žr.: 2024 11 29 Dėl pirkimo dokumentų patikslinimo Nr. 6 „2.11 SPS Priedas Nr. 11 DKŽ (11.29).xlsx“
3.	Techninio darbo projekto Susisiekimo dalyje yra parašyta, kad „A14 kelio ruože nuo 51,55 iki 59,00 km viso yra 15 nuovažų į vietinės reikšmės kelius ir privačius žemės sklypus, iš jų 5 kairėje pusėje ir 10 dešinėje pusėje“. Į pateiktus darbų kiekių žiniaraščius nėra įtraukta šių nuovažų pralaidų ir jų antgalių ardymo darbų. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraščius.	DKŽ, S_1.1, S_1.2, S_1.3, S_1.4, paruošiamųjų darbų skyrius papildytas ardomų pralaidų kiekiais. Žr.: 2024 11 29 Dėl pirkimo dokumentų patikslinimo Nr. 6 „2.11 SPS Priedas Nr. 11 DKŽ (11.29).xlsx“

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

¹ Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

² Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.