

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama Rotušės, Didžioji g. 31, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjų klausimų ir siunčia atsakymus į juos. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi ir turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Klausimai	Atsakymas / paaiškinimai
1.	PVA dalies uždavinys suvaldyti nemažą kiekį radiatorių. Tačiau numatyti tik išėjimo signalai radiatorių įjungimui, nenumatyti temperatūros jutikliai, pagal kurių rodmenis būtų atliekamas valdymas. Jeigu radiatorius laikysime nuolatos įjungtus, tai nebus tikslios temperatūros kontrolės, patalpos perkais. Ar tame nėra klaidos?	Temperatūros jutikliai numatyti techninio projekto PRI.23-23-TP-ŠVOK-TS dalyje. Žiūrėti radiatorių techninę specifikaciją: Šildymas, TS 6, 7 punktus.
2.	Informuojame, kad VPĮ 40 str. 4 d. 2 p. numatyta, jog Perkančioji organizacija privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, jeigu buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų. Atkreipiame dėmesį, kad pateikti atsakymai į klausimus yra tiesiogiai susiję su tinkamu ir tikslu pasiūlymo kainos apskaičiavimu ir tiekėjo manymu, Perkančioji organizacija atliko reikšmingus pirkimo dokumentų pakeitimus tikslinant Techninę specifikaciją, o tai Tiekėjui reikalauja laiko tinkamai įsivertinti atliktus pakeitimus/paiškinimus ir jų priežastis, kad būtų suformuotas realus ir rinką atitinkantis pasiūlymas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Perkančioji organizacija pateikė atsakymus į 88 klausimus, todėl tiekėjo nuomone, siekiant užtikrinti skaidrią, konkurencingą bei kokybišką Pirkimo procedūrą, Perkančioji organizacija privalo suteikti tiekėjams proporcingą pasiūlymo	Perkančioji organizacija sutinka pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-06-09, 10:00 val.

	pateikimo terminą. Prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą 5 d. d., nes tiekėjas nespės susipažinti su pateiktais Perkančiosios organizacijos paaškinimais ir tinkamai parengti pasiūlymą.	
--	--	--

Rengė: Viešųjų pirkimų specialistė Vitalija Jevaišaitė, tel. Nr.: +370 609 01216.