



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **TŪM Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos, Reikjaviko g. 17, sporto aikštno atnaujinimo darbų pirkimo (CVP IS ID 2719558)** supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų aprašo 46 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Aiškinamajame rašte rašoma: „Atramos turi būti karštai cinkuotos“, tačiau specifikacijose reikalaujama, kad „Aliuminė, anoduota, šlifuota atrama“. Aliuminės atramos yra kelis kartus brangesnės, nei cinkuoto plieno. Atsižvelgiant į tai, kad medžiagiškumas neturi įtakos nei atramos kokybei, nei ilgaamžiškumui, ar galima siūlyti standartines atramas, karštai cinkuoto plieno?

Projekte numatyti flanšinio tipo pamatai pernelyg lengvi 12m atramoms. Ar galima siūlyti įleidžiamo tipo pamatus, gabaritus parenkant pagal atramų gamintojo rekomendacijas?

Atsakymas:

Reikjaviko g. 17, Klaipėda 12 m. aukščio atramų nėra.

Negalima siūlyti standartinių atramų, karštai cinkuoto plieno.

Negalima siūlyti įleidžiamo tipo pamatus, gabaritus parenkant pagal atramų gamintojo rekomendacijas.

Tiekėjai turi vadovautis techninėmis specifikacijomis.

2. Klausimas:

Pirkimo dokumentuose t. y. pridedamame techniniame darbo projekte Nr. SS2456-XX-TDP-BD yra pridedamos AB ESO išduotos Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr. ISK24-A8536, pagal kurias reikia parengti iškėlimo projektą ir pateikti jį ESO įgyvendinimui. Peržiūrėjus visus pridedamus dokumentus, elektrotechnikos dalies sklypo plane matoma pažymėta iškeliama linija. Ar perkančioji organizacija yra užsakiusi projekto parengimą ir darbų įvykdymą iš ESO?

Atsakymas:

PO pati yra užsakiusi projekto parengimą ir darbų įvykdymą iš ESO. Darbus jau vykdo ESO. Pridedame informaciją iš ESO, kur matosi darbų terminai, rangovas.

24-AB536
Pateikimo data 2024-11-25

Vykdoma

Kilus klausimams susisiekitė
RAIMUNDAS BAREIKIS



+37068808227
raimundas.bareikis@eso.lt

Detalus užsakymo stebėjimas

Paraiška

Prima

Prijungimo sąlygos

Parengta

Projektavimas

Prima

Prijungimo paslaugos sutartis

Pavirtinta

Prijungimo paslaugos sutarties apmokėjimas

Apmokėta

Rangos darbų vykdymas

Vykdoma

Parinktas rangovas
2025-05-21
Parinktas rangovas rangos darbų vykdymui Vytrita, UAB

Vykdoma
2025-05-19
Rangos darbus atliksime iki 2025-06-28

Dokumentai

Rodyti visus

Dokumentais-AB-ESO-(R17).pdf

Sąskaita.pdf

Paraiška.pdf

Prijungimo sąlygos.pdf

Prijungimo sutarties bendrosios sąlygos.pdf

Išankstinio mokėjimo sąskaita.pdf

Prijungimo sutartis.pdf

3. Klausimas:

Prašome patikslinti, ar Rangovas turi įsivertinti pačios įrangos sumontavimo darbus, kurios rangovas pats neperka. Taip pat prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą iki 2025-05-30 d., kadangi nespėjame gauti pasiūlymų iš šviestuvų tiekėjų.

Atsakymas:

Taip, rangovas turi įsivertinti įrangos sumontavimo darbus. Techninėje specifikacijoje yra nurodyta: įrangos ir mažosios architektūros įrenginių, įrenginių žmonėms su negalia montavimas griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų.

Vadovaujantis konkurso sąlygų aprašo 50 p., 2025-05-27 CVP IS pranešimu pasiūlymų pateikimo terminas nukeltas iki 2025-06-04, 13.00 val., su pasiūlymais bus susipažįstama 2025-06-04, 13.30 val. Pasiūlymas turi galioti 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. 3 mėn. nuo 2025-06-04.

4. Klausimas:

Prašome patikslinti, ar šiuo projektu perkama tinklinio aikštelė Nr. 5. Plane ji pavaizduota, bet projekto kiekių žiniaraštyje jos nėra.

Atsakymas:

Šiuo projektu tinklinio aikštelė Nr. 5 turi būti įrengta, pridedame sąnaudų kiekius. Įranga, nurodyta 6 ir 7 eilutėse, bus perkama atskirai. Ją rangovas turės sumontuoti ir įrengti tinklinio aikštelę Nr. 5.

	Tinklinio aikštelės įrengimas				
1.	Šalčiui nejautrių medžiagų sl. ŠNS, t=17 cm	TS-03	m ²	360	
2.	Skaldos sl., t=20 cm, fr. 0/45, sutankinimas $E_{v2} \geq 120$ MPa volu.	TS-03	m ²	360	
3.	Asfalto sl. AC 16 PD t=8 cm	TS-06	m ²	360	
4.	Sintetinė gumos granulių danga t=14 mm	TS-10	m ²	360	
5.	Sporto aikštelės linijos 50 mm pločio dažomos dvikomponenčiais poliuretaniniais dažais naudojant dažymo mašiną	TS-10	m	85	
6.	Stacionarūs aliuminiai tinklinio stovai su tinklo įtempimo mechanizmu	TS 05	vnt.	2	
7.	Tinklinio tinklas, 3 mm storio, pagamintas iš poliesterio	TS 05	vnt.	1	
8.	Pamatų įrengimas, betonas C20/25-XC2 ir armatūra S500, 60 kg/m ³	TS 05	m ³	1,0	

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamas teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Regina Intienė, tel. +370 687 27811, el. p. regina.intiene@klaipeda.lt
 Gileta Vilkaitė, tel. (0 46) 39 61 78, el. p. gileta.vilkaite@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-28 Nr. (14.24E)-VP3-486
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-28 16:42:19 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-28 16:42:36 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-28 16:43:38)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-28 16:43:38 Dokumentų valdymo sistema Avilys