



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **TŪM Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos, Paryžiaus Komunos g. 14, sporto aikštyno atnaujinimo darbų pirkimo** (CVP IS ID 2717781) supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų aprašo 46 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Aiškinamajame rašte rašoma: „Atramos turi būti karštai cinkuotos“, tačiau specifikacijose reikalaujama, kad „Aliuminė, anoduota, šlifauta atrama“. Aliuminės atramos yra kelis kartus brangesnės, nei cinkuoto plieno. Atsižvelgiant į tai, kad medžiagiškumas neturi įtakos nei atramos kokybei, nei ilgaamžiškumui, ar galima siūlyti standartines atramas, karštai cinkuoto plieno? Taip pat pažymime, kad projektavimo užduotyje yra nurodyta „Siūlyti ekonomines apšvietimo priemonės.“

Projekte numatyti flanšinio tipo pamatai pernelyg lengvi 12m atramoms. Ar galima siūlyti įleidžiamo tipo pamatus, gabaritus parenkant pagal atramų gamintojo rekomendacijas?

Atsakymas:

Negalima siūlyti standartinių atramų, karštai cinkuoto plieno.

Negalima siūlyti įleidžiamo tipo pamatus, gabaritus parenkant pagal atramų gamintojo rekomendacijas.

Tiekėjai turi vadovautis techninėmis specifikacijomis.

2. Klausimas:

Prašome patikslinti, ar šiuo pirkimu į pasiūlymo kainą reikia įsivertinti: Lengvų konstrukcijų tribūnos, 50 vietų. 2 vnt.

Atsakymas:

Tribūnos bus perkamos atskiru pirkimu. Į pasiūlymo kainą jų nereikia įsivertinti. Jas rangovas turės tik sumontuoti.

3. Klausimas:

Ar galima vertintis rekonstruojamą lietaus nuotekų tinklą Nr. 238 iki Nr. 127 atlikti uždaru būdu naudojant PE D200 ir PED250 vamzdžius, tam kad nebūtų reikalinga ardyti esamos asfalto dangos.

Atsakymas:

Negalima. Projektas suderintas su AB "Klaipėdos vanduo", vadovautis projekto sprendiniais.

4. Klausimas:

Prašome patikslinti. Kiekių žiniaraštyje ties multifunkcinės aikštelės dangos įrengimas nurodyta, jog įrengiamos dangos plotas 601m², tačiau projekto brėžinyje SS2458-00-TDP-SP.B-06 nurodyta, jog įrengiama 801m². Kurį kiekį reikia įsivertinti?

Atsakymas:

Vertinti 801 m².

5. Klausimas:

Prašome patikslinti, ar Rangovas turi įsivertinti pačios įrangos sumontavimo darbus, kurios rangovas pats neperka. Taip pat prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą iki 2025-05-30 d., kadangi nespėjame gauti pasiūlymų iš šviestuvų tiekėjų.

Atsakymas:

Taip, rangovas turi įsivertinti įrangos sumontavimo darbus. Techninėje specifikacijoje yra nurodyta: Užsakovo pateiktos įrangos ir mažosios architektūros įrenginių bei įrenginių žmonėms su negalia montavimas griežtai laikantis gamintojo rekomendacijų.

Vadovaujantis konkurso sąlygų aprašo 50 p., 2025-05-27 CVP IS pranešimu pasiūlymų pateikimo terminas nukeltas iki 2025-06-04, 13.00 val., su pasiūlymais bus susipažįstama 2025-06-04, 13.30 val. Pasiūlymas turi galioti 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. 3 mėn. nuo 2025-06-04.

6. Klausimas:

Prašome patikslinti. Remiantis įrenginių kritimo aukščiais multifunkcinėje aikštelėje liejamos dangos storiai turi būti nuo 4 iki 10 cm storio, tačiau projekto brėžinyje SS2458-00-TDP-SP.B-07 nurodoma, jog dangos storis 4 - 8 cm. Pagal mūsų skaičiavimus ir pateiktą brėžinį, matome, kad bendras multifunkcinės aikštelės plotas yra 801 m², kai žiniaraštyje nurodyta 601 m². Žiniaraštyje nurodytas liejamos dangos storis multifunkcinėje aikštelėje 14 mm (yra klaidingas), kai dangų skerspjūvyje nuo 4 iki 8 cm storio. Mūsų paskaičiavimais, nurodytiems įrenginiams liejamos dangos storiai ir kiekiai būti:

30 mm SBR + 10 mm EPDM - 236 m²

50 mm SBR + 10 mm EPDM - 67 m²

70 mm SBR + 10 mm EPDM - 49 m²

90 mm SBR + 10 mm EPDM - 449 m²

Prašome patvirtinti, jog tiekėjai turi vertintis storius atsižvelgiant į įrangos aukštį, o ne pagal projekto žiniaraštyje nurodytą bendrą dangos storį 14mm.

Atsakymas:

Vadovautis brėžiniu, vertinti liejamos dangos storius atsižvelgiant į įrangos aukštį:

30 mm SBR + 10 mm EPDM - 236 m²

50 mm SBR + 10 mm EPDM - 67 m²

70 mm SBR + 10 mm EPDM - 49 m²

90 mm SBR + 10 mm EPDM - 449 m2.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Regina Intienė, tel. +370 687 27811, el. p. regina.intiene@klaipeda.lt
Gileta Vilkaitė, tel. (0 46) 39 61 78, el. p. gileta.vilkaite@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-28 Nr. (14.24E)-VP3-487
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-28 16:50:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-28 16:50:55 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-28 16:53:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-28 16:53:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys