

## AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-05-29

Į \_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_

### DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO NR. 9

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl tarptautinio atviro konkurso būdu vykdomo viešojo pirkimo „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio 4714 Strėva-Ismonys-Rūdiškės ruožo nuo 3,333 iki 9,462 km kapitalinis remontas“ (pirkimo ID: 2373214) ir teikia atsakymus į juos.

#### 1 klausimas.

Perkančioji organizacija pateikė atsakymus į tiekėjų klausimus. 2025-05-21 dienos atsakymuose Nr. 5, atsakydama į 11 klausimą, perkančioji organizacija nurodo, kad esamų konstrukcijos medžiagų tinkamumas CTB sluoksniui įrengti turi būti nustatomas tinkamumo bandymais. Specialiosiose pirkimo sąlygose, 2 dalies 2.2 punkte numatyta, jog Užsakovas savo resursais ir pasitelkiant Vilnius Tech mokslininkų paslaugas, prieš vykdant pirkimą, yra atlikęs dalį projektavimo etapo pirminių darbų, t.y., yra atlikti būtini tyrinėjimai, nustatyta kelių dangų konstrukcijų būklė, paskaičiuota projektinė apkrova A ir nustatyta reikiama projektinė dangos konstrukcija ir medžiagos. Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas jau panaudojo savo resursus dangų konstrukcijų nustatymui ir parinkimui, prašome patvirtinti, kad Vilnius Tech atlikdama skaičiavimus įvertino esamas medžiagas kelyje ir jų pateiktos konstrukcijos yra tinkamos CTB sluoksniui įrengti.

**Atsakymas.** Vadovautis patikslintu Techninių specifikacijų 4.4 punktu. Techninės specifikacijos patikslinta 4.4 punkto redakcija buvo tiekėjams pateikta 2025 m. gegužės 22 d. raštu „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo Nr. 6“.

**2 klausimas.** Perkančioji organizacija pateikė atsakymus į tiekėjų klausimus. 2025-05-22 dienos atsakyme nurodoma, kad garantiniu laikotarpiu užtaiso siūles pagal R. PT 11 Rangovas. Sutarties 9.2 punkte nurodoma, kad Rangovas įsipareigoja atlikti numatytus statybos darbus. Sutarties 127 punkte nurodoma, kad Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Atkreipiame perkančiosios organizacijos dėmesį, kad Užsakovo parinktoms dangos konstrukcijoms su hidrauliniiais rišikliais ir jonų mainus spartinančiais priedais surištu pagrindo sluoksniu yra būdingi pavieniai skersiniai ir išilginiai plyšiai, todėl jie negali būti laikomi Rangovo atsakomybe garantiniu laikotarpiu, nes šie plyšiai atsiranda ne dėl Rangovo netinkamai atliktų darbų. Plyšių taisymas dangoje yra vienas iš statinio priežiūros darbų, kurie šiuo pirkimu nėra perkami, todėl prašome patikslinti 2025-05-22 dienos atsakymą, kad jis neprieštarautų sutarties sąlygoms bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatom.

**Atsakymas:** Tiekėjas turi įsivertinti, kad garantiniu laikotarpiu jis turės užtaisyti siūles pagal R PT 11 vadovaujantis techninės specifikacijos priedais.

Projektų valdymo grupės  
Kitų projektų valdymo skyriaus  
Komandos vadovas

Ernestas Serkevičius