

REIKALAVIMAI IR INFORMACIJA APLINKOSAUGINĖS DALIES ATLIKIMUI

Vykdamas Panevėžio termofikacinės elektrinės plėtrą, statomam kogeneraciniam blokui naudojančiam atsinaujinančius energijos išteklius (toliau - AEI kogeneracinis blokas), kurio elektrinė galia neviršytų 5 MW elektros ir 20 MW šilumos, atlikti:

1. Kamino aukščio parinkimą atsižvelgiant į tai, kad kaminas būtų nežemesnis kaip 45 metrai.
2. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - AAA) 2024-04-18 priėmė atrankos išvadą Nr.(30-1)-A4E-4333 (pridedama - 9 priede): AB „Panevėžio energija“ planuojamai ūkinei veiklai – kogeneracinės elektrinės, naudojančios biokurą, statybai Panevėžyje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Vykdamas AEI kogeneracinio bloko statybą, parengtų projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto sąlygoms neatitinkant Užsakovo atlikto poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) atrankoje nurodytai informacijai, Rangovas parengia naują Panevėžio termofikacinės elektrinės informaciją dėl PAV atrankos ir suderinus su AAA, gauna atnaujintas PAV atrankos išvadas.

Jeigu būtų reikalinga atlikti naują PAV procedūrą, tai turi būti įvertinta bendra Panevėžio termofikacinės elektrinės galima tarša (ne tik naujai statomo AEI kogeneracinio bloko, bet ir esamų taršos šaltinių ir kurą deginančių įrenginių): fizinė tarša, cheminė tarša ir taršos kvapais susidarymas. Atliekant sklaidos modeliavimus, turi būti sumodeliuota tarša įprastomis ir neįprastomis sąlygomis su fonu ir be fono, perskaičiuoti (metiniai ir momentiniai) teršalų kiekiai.

3. Panevėžio termofikacinė elektrinė turi Taršos leidimą Nr.TL-P.3-45/2019. Esamas termofikacinės elektrinės galingumas 35 MW elektrinės ir 34 MW šiluminės galios.

Atsižvelgiant į tai, kad pastačius AEI kogeneracinį bloką Panevėžio termofikacinės elektrinė tampa dideliu kurą deginančiu įrenginiu, Rangovas vietoje esamo Taršos leidimo gauna Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau - TIPK) leidimą, pagal TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus, kartu su visomis leidimo dalimis.

4. Iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau - NVSC) gauti išvadą dėl Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) procedūrų atlikimo, bei sanitarinės apsaugos zonos koregavimo reikalingumo. NVSC nurodžius koreguoti ar tikslinti sanitarinę apsaugos zoną, parengti PVSV ataskaitą ir suderinti su NVSC Panevėžio departamentu.
5. Parengti dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-444 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo patvirtinimo“. Atlikti visas šiame teisės akte nurodytas procedūras ir gauti AAA sprendimą su teigiama išvada dėl galimos ūkinės veiklos vykdymo pradžios.