



**AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“  
GAMYBOS IR EKOLOGIJOS TARNYBA**

**PANEVĖŽIO M. TERMOFIKACINIO VANDENS KOKYBĖS RODIKLIAI**

2024 m. spalio 15 d.  
Panevėžys

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Matavimo vnt.	Kokybės rodikliai
1.	Bendras kietumas	mg-ekv/dm <sup>3</sup>	0,05 – 0,15
2.	Šarmingumas pagal fenolftaleiną	mg-ekv/dm <sup>3</sup>	0,4 - 0,6
3.	Bendras šarmingumas	mg-ekv/dm <sup>3</sup>	5,5 - 6,5
4.	Karbonatinis indeksas	(mg-ekv/dm <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>	0,27-0,98
5.	Laisvos anglarūgštis kiekis	mg/dm <sup>3</sup>	nėra
6.	Ištirpusios deguonies kiekis	μg/dm <sup>3</sup>	5 - 15
7.	Geležies junginių kiekis	mg/dm <sup>3</sup>	0,06 - 0,18
8.	Rodiklis pH	-	8,5 – 9,0
9.	Suspenduotų medžiagų kiekis	mg/dm <sup>3</sup>	1,5 – 2,5

Inžinierė