



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **Tauro 17-osios gatvės kapitalinio remonto, Klaipėdos mieste, rangos darbų pirkimo** (ID 2724607) supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų aprašo 47 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Pridėtuose dokumentuose VN dalies projektas pdf. failas yra sugadintas, negalime jo atidaryti, prašome iš naujo pateiktį šį failą.

2. Klausimas:

Failo „Tauro 17-oji-TDP-NS_nuoteku_salinimas_nua.pdf“, esančio archyvo „6_priedas Techniniai darbo projektai.zip“ aplanke „Lietaus tinklai“ nėra įmanoma atidaryti. Prašome pateikti pakoreguotą failą.

3. Klausimas:

Bandant atidaryti nuotekų šalinimo projekto dalį "Tauro 17-oji-TDP-NS_nuoteku_salinimas_nua" to nepavyksta padaryti, nes visos programos galinčios atidaryti failą mato jį kaip "pažeistą". Prašome pateikti atskirai nuotekų šalinimo projekto dalį taip, kad būtų galima tą failą atidaryti.

4. Klausimas:

Parsisiuntus 6 priedą, visi failai veikia apart lietaus tinklų "Tauro 17-oji-TDP-NS_nuoteku_salinimas_nua" pdf failą. Ar būtų įmanoma įkelti iš naujo?

5. Klausimas:

Su pirkimo dokumentais pateiktas lietaus nuotekų šalinimo tinklų projektas neatsidaro. Prašome pateikti tvarkingą projekto failą.

Atsakymas į 1-5 klausimus:

Pateikiame atsidarantį failą (pridedamas priedas Nr. 1).

6. Klausimas:

Projekte yra ESO darbų projekto dalis: „Tauro 17 – oji- TDP-ESO_elektrosirenginiu_rekonstravimas_nua“. ESO darbus atlieka metinis ESO rangovas ir niekas kitas šių darbų atlikti negali. Prašome nurodyti, kokią sumą Rangovai turi įsivertinti į pasiūlymą (už kurią darbus atliks ESO Rangovai) arba patvirtinti, kad ESO darbų šiame pasiūlyme reikia nevertinti?

Atsakymas:

Patvirtiname, kad ESO darbų vertinti nereikia, juos atliks atskira sutartimi ESO rangovas.

7. Klausimas:

Projektui įgyvendinti reikės, kad ESO atliktų savo dalies darbus. Kadangi šie darbai galimai įtakos kitų projekto dalių vykdymo darbus, prašome nurodyti terminą, per kurį ESO atliks savo dalies darbus?

Atsakymas:

Rangovas privalo derinti tarpusavio statybos darbus su ESO elektros tinklų statybos rangovu.

8. Klausimas:

Projekte pateiktas Naikinamų želdinių žiniaraštis, kuriame dalis medžių nurodomi kaip saugotini, kurių šalinimui pagal Želdinių įstatymą būtina gauti leidimą. Kai tuo tarpu Projekto techninėse specifikacijose nurodyta, kad "Medžiai ir krūmai šalinami be leidimo, kadangi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 ...". Kadangi dviprasmiškai pateikta informacija, prašome nurodyti: Ar medžiai yra saugotini? Ar jų šalinimui bus reikalinga gauti leidimą? Ar bus reikalinga atlikti numatytų šalinti želdinių būklės ekspertizę?

Atsakymas:

Saugotini medžiai nurodyti Naikinamų želdinių žiniaraštyje, jų šalinimui reikės gauti leidimą. Želdinių būklės ekspertizės atlikti nereikės.

9. Klausimas:

Projekte pateiktas Naikinamų želdinių žiniaraštis, kuriame nurodyta želdinių atkūriamoji vertė. Ar Rangovas turi nusimatyti šalinamų medžių atkuriamąją vertę?

10. Klausimas:

Ar tiekėjai į pasiūlymo kainą turi įsivertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę?

Atsakymas į 9 ir 10 klausimus:

Rangovui nereikia nusimatyti šalinamų medžių atkuriamosios vertės.

11. Klausimas:

Prašome nurodyti, ar po medžių šalinimo susidariusi mediena turės būti perduota Užsakovui?

Atsakymas:

Rangovas privalo darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (vadovautis aktualia redakcija).

12. Klausimas:

Projekto darbų kiekių žiniaraštyje 18 pozicijoje nurodytas Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas (597 m³). Projekto brėžiniuose nėra nurodyta, kur numatoma įrengti šalčiui nejautrų sluoksnį. Prašome nurodyti, kur bus rengiamas šalčiui nejautrus sluoksnis.

13. Klausimas:

Projekto susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyta, kad reikės įrengti 597 m³ šalčiui nejautrių medžiagų. Pagal projekto skersinius brėžinius matome, kad visur konstrukcijoje įrengiamas šalčiui atsparus sluoksnis. Prašome patikslinti, kur reikės ir ar reikės įrengti šalčiui nejautrų sluoksnį?

Atsakymas į 12 ir 13 klausimus:

Naudojamas tik apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. Pakoreguotas darbų kiekių žiniaraštis, panaikinant šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimo darbų eilutę (Nr. 18) bei pakoreguotas apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimo kiekis į 1772 m³ (buvo 1175 m³) (pridedamas priedas Nr. 2).

14. Klausimas:

Ar teisingai suprantame, kad Rangovas neturi įsivertinti ESO dalies darbų, nes Užsakovas atskira sutartimi su ESO pats organizuos šiuos darbus?

Atsakymas:

Taip, ESO darbus atliks ESO rangovas, Rangovas tik privalo derinti tarpusavio statybos darbus su ESO rangovu.

15. Klausimas:

Pagal atliktus geologinius tyrimus nustatyta, kad esami gruntai priskiriami F3 jautrumo šalčiui gruntų klasei. Todėl yra tikimybė, kad rengiant žemės sankasą, nepavyks pasiekti reikalaujamo sutankinimo 45 Mpa. Ar esant tokiai situacijai ir atsiradus papildomiems darbams (Pvz.: gruntų sustiprinimo geotinklais, naujo tinkamo grunto pakeitimo, kvalifikuoto grunto pagerinimo), Užsakovas patvirtins ir apmokės papildomus darbus?

Atsakymas:

Esant poreikiui, papildomų darbų nustatymas ir apmokėjimas vykdomas vadovaujantis sutarties sąlygomis.

16. Klausimas:

Projekto susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščiuose baigiamųjų darbų skyriuje duota 0,116 m³ juodžemio kasimo, nors pagal plotus matome, kad reikės 116 m³. Prašome patikslinti kiekį arba mato vnt.

Atsakymas:

Darbų kiekių žiniaraštyje patikslintas mato vnt. į 1000 m³ (pridedamas priedas Nr. 2).

17. Klausimas:

Pagal susisiekimo dalies išilginį pjūvį matome, kad pylimų gatvėje nėra suprojektuota. Gauname tik iškasas, o darbų kiekių žiniaraštyje yra numatyta 239 m³ grunto į pylimus. Prašome nurodyti, kur reikės įrenginėti pylimus?

Atsakymas:

Nukastas gruntas naudojamas šoninės skiriamosios juostos bei numatytų kelkraščių už pėsčiųjų takų užpylimui. Užpylimo vietos parodytos skersiniame pjūvyje. Taip pat dėl

esamo reljefo dalis nukasto grunto naudojama sankasos įrengimui kairėje gatvės pusėje po pėsčiųjų taku.

18. Klausimas:

Projekto apšvietimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje trūksta atramos montavimo, pamato ir šviestuvo montavimo darbų. Taip pat kabelio tiesimo atramoje, duobių kasimo pamatams darbų. Prašome pridėti trūkstamas darbų kiekių eilutes.

Atsakymas:

Projekto apšvietimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje vertintas darbų komplektas apšvietimo tinklui įrengti išskiriant tik tuos darbų kiekius, kurie yra specifiniai šiam projektui. Rangovas, ruošdamas pasiūlymą, gali vertinti visus darbus smulkiau, bet nekeisdamas esminių kiekių nurodytų projekto rodikliuose.

19. Klausimas:

Projekto apšvietimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje numatyta apšvietimo atrama yra 9 m. aukščio. Apšvietimo atramos galimos 8m; 8,5m; 10m aukščio virš žemės paviršiaus. Ar projekte, kalbama apie 8 metrų aukščio atramą, virš žemės paviršiaus ir papildomai montuojamą gembę 1/1 m ?

Atsakymas:

Esminis rodiklis yra šviestuvo montavimo aukštis nuo žemės paviršiaus, atramos – gembės parametrai nėra esminiai, rangovas gali siūlyti bet kokia įrangą, atitinkančią projekto reikalavimus.

20. Klausimas:

Norime patikslinti, ar reikia įsivertinti sąmatoje, ESO dalyje nurodytą ekonominių rodiklių sumą?

21. Klausimas:

Ar į pasiūlymo kainą tiekėjai turi įsivertinti AB "ESO" projekto dalyje nurodytą sumą?

Atsakymas į 20 ir 21 klausimus:

Nereikia.

22. Klausimas:

Ar galėtumėte patikslinti, kokios spalvos trinkelės turi būti naudojamos nuovažose, plane pavaizduota raudona spalva, bet sąnaudų žiniaraščiuose tai nepabrėžta?

Atsakymas:

Brėžiniuose pateiktas toks nuovažų su trinkelių danga žymėjimas. Nuovažos rengiamos iš pilkos spalvos trinkelių.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 - Tauro 17-oji-TDP-NS_nuoteku_salinimas.

Priedas Nr. 2 - 20240130-TDP-S.

Taip pat informuojame, kad, vadovaujantis konkurso sąlygų aprašo 51 p., pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025-06-09, 13.00 val., su pasiūlymais bus susipažįstama 2025-06-09, 13.30 val. Pasiūlymas turi galioti 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. 3 mėn. nuo 2025-06-09.

Artimiausiu metu dėl šių terminų bus patikslintas skelbimas apie pirkimą.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovujamasi teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Akvilė Norvilaitė, tel. +370 611 27884, el. p. akvile.norvilaite@klaipeda.lt

Gileta Vilkaitė, tel. (0 46) 39 61 78, el. p. gileta.vilkaite@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2025-05-29 Nr. (14.24E)-VP3-489 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius |
| Sertifikatas išduotas | ANDRIUS BETINGIS LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2025-05-29 17:01:31 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2025-05-29 17:01:46 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | – |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | – |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | – |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | – |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | – |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-29 17:02:18) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2025-05-29 17:02:18 Dokumentų valdymo sistema Avilys |