



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams

Nr.

Į Nr.

pateikiama CVP IS priemonėmis

**DĖL SPORTINĖS IR APSAUGINĖS GRINDŲ DANGŲ SU ĮRENGIMU MAŽOS VERTĖS PIRKIMO
SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU**

Vadovaujantis Sportinės ir apsauginės grindų dangų su įrengimu mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu, paskelbto 2025-05-26 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (pirkimo Nr. 2842558), sąlygų 9.4 punktu, atsakome į tiekėjo pateiktą klausimą (kalba netaisyta) :

Klausimas. Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad bendras sistemos storis turi būti ne mažesnis nei 40 mm.

Ar galima siulyti 36 mm storio sportines parketlentes sistema, kuri yra FIBA sertifikuota 1 lygio varžybose ir atitinka visus kitus reikalavimus ?

Atsakymas.

Perkama danga yra skirta Kauno Maironio universitetinės gimnazijos naujai pastatytai sporto salei, kuri bus naudojama ne tik gimnazijos kūno kultūros pamokoms, bet ir po pamokų - intensyviai sporto mokyklų ir sporto klubų treniruočių ir varžybų procesui vykdyti.

Atsižvelgiant į salės paskirtį ir intensyvų numatomą naudojimą, techninėje specifikacijoje nustatyta, kad bendras sportinės grindų dangos storis turi būti ne mažesnis kaip 40 mm. Šis reikalavimas yra nustatytas dėl kelių svarbių priežasčių: tinkamas dangos storis užtikrina dangos ilgaamžiškumą – storesnė danga gali būti daugiau kartų šlifuojama ir perlakuojama, taip prailginant jos tarnavimo laiką; dangos storis tiesiogiai veikia amortizacines savybes, kurios yra būtinos sportuojančių asmenų sąnarių apsaugai ir traumų prevencijai.

Atsižvelgiant į tai, jei siūlomos sportinės grindų dangos bendras storis bus mažiau kaip 40 mm arba daugiau kaip 60 mm, pasiūlymas bus laikomas netinkamu ir atmestas, nes neatitinka pirkimo sąlygų.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja,
pavaduojanti skyriaus vedėją

Jolanta Vasiliauskienė

V. Tamašienė tel. +370 37 220270, el. p. vilma.tamasiene@kaunas.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SPORTINĖS IR APSAUGINĖS GRINDŲ DANGŲ SU ĮRENGIMU MAŽOS VERTĖS PIRKIMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-30 Nr. 32-2-248
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Vasiliauskienė vedėjo pavaduotoja, pavaduojanti skyriaus vedėją
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-30 14:05
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-30 14:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-27 18:36 - 2030-05-27 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250530.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-30 nuorašą suformavo Vilma Tamašienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-