



VYTAUTO
DIDŽIOJO
UNIVERSITETAS
M C M X X I I

Originalas siunčiamas nebus

Dalyviams

2025-06-03 Nr. VP-305

DĖL ATSAKOMO Į TIEKĖJO PRANEŠIMĄ

Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo mažos vertės skelbiamą pirkimą „*Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)*“ (CVP IS pirkimo Nr. 2975000) apklausos būdu (toliau – Pirkimas).

2025-06-02 12 val. 34 min. CVP IS priemonėmis (Pranešimas Nr. 223369) buvo gautas Tiekėjo pranešimas su klausimu:

Klausimas:

Techninėse specifikacijose parašyta, kad „mažiausiai laiko tarpas kiek galima dirbti netekus įvadinės įtampos esant 32 kW apkrovai“ - ne mažiau kaip 14 minučių. Tam, kad užtikrinti tokį laiką, reikia siūlyti UPS pvz. su 160 vnt. 9Ah akumulatoriais. Bendra masė tada būtų apie 580kg. (reikalaujama iki 270kg.). Peržiūrėkite ir patikslinkite prašau šį reikalavimą.

Atsakymas:

Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje numatė optimalius reikalavimus numatomam UPS pirkimui, tai reglamentuoja ir numatomą svorio apkrovą serverinėje į kv. m., kurios nenorima viršyti, tad techninės specifikacijos nekeisime.

Pirkimo organizatorė

Greta Stirbytė

Greta Stirbytė, tel. (8 37) 78 81 30, el. p. greta.stirbyte@vdu.lt