

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-11-29

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 13521

Užsakovas, adresas: UAB "Kuršėnų vandenys", Gergždelių g. 44, Kuršėnų m., Šiaulių r.
Objektas, adresas: **Kužių gyvenvietės NVĮ, Kužių gyvenvietė, Šiaulių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **prieš valymą**
Ėminys paimtas: 2024-11-05 16:15 pristatytas: 2024-11-05
Ėminio rūšis: nuotekos
Tyrimas pradėtas: 2024-11-05 baigtas: 2024-11-29

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	14,4	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Suspenduotos medžiagos	mg/l	86	**LST EN 872:2005
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	179	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	325	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Bendras azotas	mg/l	58	**LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	5,91	**LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Kazimieras Stankevičius pristatė: Kazimieras Stankevičius
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **UAB "Ekologinis servisas"
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2024-09-02

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

8650

Užsakovas, adresas: UAB "Kuršėnų vandenys", Gergždėlių g. 44, Kuršėnų m., Šiaulių r.
 Objektas, adresas: Kužių gyvenvietės NVĮ, Kužių gyvenvietė, Šiaulių r.
 Ėminio paėmimo vieta: prieš valymą
 Ėminys paimtas: 2024-08-07 pristatytas: 2024-08-07
 Ėminio rūšis: nuotekos
 Tyrimas pradėtas: 2024-08-07 baigtas: 2024-09-02

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	223	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	450	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Suspenduotos medžiagos	mg/l	101	**LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	62	**LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	7,66	**LST EN ISO 6878:2004
pH	-	7,2	**LST EN ISO 10523:2012

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: _____

Ėminį paėmė: Aurimas Dovidaitis pristatė: Aurimas Dovidaitis
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **UAB "Ekologinis servisas"
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: _____
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas) **UAB „EKOMETRIJA“**
 Laboratorijos vedėja **Roma Zupkaitė**

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, iširtais ėminiais.
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2024-05-23

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

4143

Užsakovas, adresas: UAB "Kuršėnų vandenys", Gergždėlių g. 44, Kuršėnų m., Šiaulių r.
Objektas, adresas: Kužių gyvenvietės NVĮ, Kužių gyvenvietė, Šiaulių r.
Ėminio paėmimo vieta: prieš valymą
Ėminys paimtas: 2024-05-07 10:00 pristatytas: 2024-05-07
Ėminio rūšis: nuotekos
Tyrimas pradėtas: 2024-05-07 baigtas: 2024-05-23

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	6,1	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	316	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	600	**Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Suspenduotos medžiagos	mg/l	144	**LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	62	**LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	8,13	**LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Karolis Jakštas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Karolis Jakštas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **UAB "Ekologinis servisas" (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išdėstytais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

 Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
 el. p. info@ekometrija.lt
 2024-02-29

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1070

Užsakovas, adresas: UAB "Kuršėnų vandenys", Gergždelių g. 44, Kuršėnų m., Šiaulių r.
 Objektas, adresas: Kužių gyvenvietės NVĮ, Kužių gyvenvietė, Šiaulių r.
 Ėminio paėmimo vieta: prieš valymą
 Ėminys paimitas: 2024-02-06 pristatytas: 2024-02-06
 Ėminio rūšis: nuotekos
 Tyrimas pradėtas: 2024-02-06 baigtas: 2024-02-29

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz. met. Vilnius, 1994
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	288	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	462	**LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medžiagos	mg/l	146	**LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	53	**LST EN 25663:2000, skalėjavimo
Bendras fosforas	mg/l	6,08	**LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

 Ėminio saugojimas šaldytuve $\pm 3 \pm 2$ °C

Papildomi duomenys, pastabos: _____

Ėminį paėmė: Aurimas Dovidaitis pristatė: Aurimas Dovidaitis
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **UAB "Ekologinis servisas"
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: _____ UAB „EKOMETRIJA“
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas) Laboratorijos vedėjas
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, iširtais ėminiais.
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.