



VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS

Suinteresuotiems tiekėjams
Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYO PATEIKIMO, PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad Perkančioji organizacija gavo suinteresuoto tiekėjo pranešimą tarptautiniame pirkime „Vėdinimo sistemų techninės priežiūros ir remonto paslaugos (10030)“ vykdomame atviro konkurso būdu (CVP IS 2615855).

Tiekėjo pranešimo turinys:

„<...>Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai. Lentelė Nr. 1.

2 punktas prasote tiekejo pateikti:

Tiekėjas turi turėti teisę versti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymu ir turi turėti galiojantį fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatą:

Veiklos rūšis su gaisro gesinimo įranga, o Įrangos rūšis: be gaisro gesinimo iranga.

Teisingai suprantame, kad pagal priziurima iranga pagal konkurso salygas, uztentą atestato: be gaisro gesinimo irangos? Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra iki 300 kg F-dujų ir (ar) jų mišinių, montavimas aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas. <...>“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Taip, atestatas gali būti be gaisro gesinimo įrangos.

R. Stackevičienė, tel. 0 5 236 5025, el. paštas: rasa.stackeviciene@santa.lt