



Dalyviams

2025-06-04 Nr. VP-313

DĖL ATSAKYO Į PRANEŠIMĄ

Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo mažos vertės skelbiamą pirkimą „*Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)*“ (CVP IS pirkimo Nr. 2975000) apklausos būdu (toliau – Pirkimas).

2025-06-03 09 val. 18 min. CVP IS priemonėmis (Pranešimas Nr. 224774) buvo gautas Tiekėjo pranešimas su klausimais:

1. Klausimas:

Prašome patikslinti apie kokį galios koeficienta eina kalba – ups turi du parametrus – įėjimo galios koeficientą ir ups galios faktorių, kuris nusako kiek ups turi aktyvinės galios, pvz., 40kVA/40kW, 40kVA/36kW ir t.t.

1. Atsakymas:

40kVA/40kW.

2. Klausimas:

Nurodyti ups išmatavimai yra parinkti pagal vieno ups gamintojo išmatavimus. Prašome patikslinti ar perkančiajai organizacijai bus priimtina ups, kurio išmatavimai yra: aukštis – 1575mm, Gylis – 740 mm, Plotis – 380 mm.

2. Atsakymas:

Perkančiajai organizacijai bus priimtini šie išmatavimai.

3. Klausimas:

Pagal technines specifikacijas baterijų svoris turi būti 110kg. (ups svoris su baterijomis – minus ups svoris be baterijų). Norint užtikrinti 32kW/14 min. autonomiją vien baterijų svoris yra daugiau nei 550 kg. Tokiam baterijų kiekiui reikalingas ir išorinis baterijų stelažas arba baterijų spinta. Prašome patikslinti šį reikalavimą.

3. Atsakymas:

Baterijos turi būti vidinės.

4. Klausimas:

Naudojant išorines baterijas, jų grandinei būtina numatyti baterijų autmatinį jungiklį. Prašome įtraukti šį reikalavimą.

4. Atsakymas:

Naudojamos vidinės baterijos.

Pirkimo organizatorė

Greta Stirbytė

Greta Stirbytė, tel. (8 37) 78 81 30, el. p. greta.stirbyte@vdu.lt