

## AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-06-04

### DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO\_1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5241 Buivydiskės–Zujūnai ruožo nuo 1,500 iki 3,560 km rekonstravimas* (Pirkimo ID 2851501), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus\*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

#### 1. Klausimas:

##### *Esama situacija*

Techninio darbo projekto, nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 2.4 punkte yra pateiktos techninės specifikacijos lietaus nuotekų linijoms, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 500mm, tačiau reikalavimai yra pateikti tik stiklo pluošto vamzdžiams (GRP) ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių, bet net ir geresnių savybių bei ilgaamžiškumo spirališkai gofruotą plieninį vamzdį. Tokio tipo lietaus nuotekų linijos yra įvykdytą valstybinės reikšmės projektuose ir pasiteisinę tiek iš techninių galimybių tiek sprendinio ekonomišku bei racionalumu. Leidus naudoti spirališkai gofruotą plieninį vamzdį bus nevaržoma konkurenciją tarp galimų tiekėjų išlaikant lygiaverte ar geresne lietaus nuotekų linijos kokybę.

##### *Klausimas*

Ar šiame projekte, vietoj stiklo pluošto vamzdžių (GRB), bus galima naudoti lygiaverčių ar neprastesnių savybių lietaus nuotekų linijas su spirališkai gofruotus plieninius vamzdžius.

##### **Atsakymas:**

Rangovas gali siūlyti pakeisti projekte numatytus GRB stiklo pluošto vamzdžius kitais lygiaverčiais ir neprastesnių savybių lietaus nuotekų vamzdžiais, tačiau siūlomi vamzdžiai privalo būti sertifikuoti Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. Vamzdžiai turi būti skirti lietaus nuotekoms, su vidine lygia vamzdžių sienele, ir turi turėti visas reikiamas fasonines dalis. Siūlomų vamzdžių hidraulinis pralaidumas ir vamzdžių apkrovos klasė turi būti ne prastesnių parametrų nei numatyta techniniame darbo projekte.

Rangovas turi prisiimti dėl to galimai atsiradusius kaštus (papildomi medžiagų kiekiai, tikslinančių brėžinių parengimas, projekto laidos išleidimas, projekto ekspertizės atlikimas ir pan.). Vykdamas keitimą visą riziką susijusią su techninės dokumentacijos keitimu prisiima rangovas. Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka.

#### 2. Klausimas:

##### *Esama situacija*

Techninio darbo projekto, nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 2.1 punkte yra pateiktos techninės specifikacijos nuotekų vamzdžiams kurių skersmuo DN200 – DN400, tačiau reikalavimai yra pateikti tik PVC vamzdžiams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus..

##### *Klausimas*

Ar rangovai, nuotekų tinklams, gali vertintis ir jiems bus leista naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių savybių negu projekte nurodyta ir atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.

##### **Atsakymas:**

Rangovas gali siūlyti pakeisti projekte numatytus GRB stiklo pluošto vamzdžius kitais lygiaverčiais ir neprastesnių savybių lietaus nuotekų vamzdžiais, tačiau siūlomi vamzdžiai privalo būti sertifikuoti Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. Vamzdžiai turi būti skirti lietaus nuotekoms, su vidine lygia vamzdžių sienele,

ir turi turėti visas reikiamas fasonines dalis. Siūlomų vamzdžių hidraulinis pralaidumas ir vamzdžių apkrovos klasė turi būti ne prastesnių parametru nei numatyta techniniame darbo projekte.

Rangovas turi prisiimti dėl to galimai atsiradusius kaštus (papildomi medžiagų kiekiai, tikslinančių brėžinių parengimas, projekto laidos išleidimas, projekto ekspertizės atlikimas ir pan.). Vykdamas keitimą visą riziką susijusią su techninės dokumentacijos keitimu prisiima rangovas. Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka.

### **3. Klausimas:**

#### *Esama situacija*

Techninio darbo projekto, nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 2.4 punkte yra pateiktos techninės specifikacijos lietaus nuotekų linijoms, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 500mm, tačiau reikalavimai yra pateikti tik stiklo pluošto vamzdžiams (GRB) ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametru PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.

#### *Klausimas*

Prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertinti įrengiant lietaus nuotekų linijoms lygiavertį sprendinį, pakeičiant vamzdžio medžiagiškumą iš stiklo pluošto vamzdžio į plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.

#### **Atsakymas:**

Rangovas gali siūlyti pakeisti projekte numatytus GRB stiklo pluošto vamzdžius kitais lygiavertiais ir neprastesnių savybių lietaus nuotekų vamzdžiais, tačiau siūlomi vamzdžiai privalo būti sertifikuoti Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. Vamzdžiai turi būti skirti lietaus nuotekoms, su vidine lygia vamzdžių sienele, ir turi turėti visas reikiamas fasonines dalis. Siūlomų vamzdžių hidraulinis pralaidumas ir vamzdžių apkrovos klasė turi būti ne prastesnių parametru nei numatyta techniniame darbo projekte.

Rangovas turi prisiimti dėl to galimai atsiradusius kaštus (papildomi medžiagų kiekiai, tikslinančių brėžinių parengimas, projekto laidos išleidimas, projekto ekspertizės atlikimas ir pan.). Vykdamas keitimą visą riziką susijusią su techninės dokumentacijos keitimu prisiima rangovas. Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka.

**4. Perkančioji organizacija teikia** dėl įsivėlusios techninės klaidos patikslintą priedą Nr. 16 „DKŽ ir santrauka\_5241“.

***Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.***

PRIDEDAMA.16\_priedas\_20250603\_DKŽ\_ir\_santrauka\_5241.xlsx

*\* Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*