



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 2168019

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – *Perkančioji organizacija*) vykdo mažos vertės pirkimą P-2025/12527, „Katilinių modernizavimas (5 katilinės)“ skelbiamos apklausos būdu.

Informuojame, kad CVP IS priemonėmis buvo gauti klausimas:

1. klausimas: <...> Bet prašome pateikti informaciją apie esamus duomenis, kad būtų galima tiksliai įsivertinti, kokių įrenginių reikės. 1. Prašome patikslinti kokie esami cirkuliacinių siurblių parametrai (slėgis, srautas); kokio aukščio esami dūmtraukiai (nes į esamą dūmtraukį galima sumontuoti naują plastikinį dūmtraukį/įdėklą kondensaciniam katilui. Dėl to ir prašome patikslinti diametrus).

Perkančioji organizacija atsako: Perkančioji organizacija neturi tikslių duomenų apie šiuo metu įrengtus cirkuliacinių siurblių techninius parametrus. Tiekėjas turi pasiūlyti cirkuliacinius siurblius tokius, kurie užtikrintų siūlomos sistemos veikimą ir atitiktų techninėje specifikacijoje reikalaujamų sistemų darbo parametrus.

Esami dūmtraukiai yra apie 8 m aukščio. Jų diametras yra ne mažiau 300 mm.

Toma Skomantienė, tel.: (8 46) 45 23 32, +370 610 02 629, el. p. toma.skomantiene@klaipedos-r.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo Nr. 2885109
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-05 Nr. (18.1) VŠ1-722
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Toma Skomantienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-05 09:51
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-30 08:45 - 2025-12-30 08:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250602.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-05 nuorašą suformavo Toma Skomantienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-