

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-06-06

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 144,72 km dviejų lygių sankryžos viaduko (1907) kapitalinis remontas* (Pirkimo ID 2866322), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Pateiktame DKŽ nurodyta: Vykdamas valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo ir (ar) remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negražinamoms medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo vietas – AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, Marijampolė. Prašome patikslinti, kodėl negalima transportuoti į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo vietas (-as), parenkant optimaliausią atstumą:

1. AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos;
2. AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnybos Panevėžio meistrijos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.;
3. AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė;
4. AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai;
5. AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, Marijampolė;
6. AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, Statybininkų g. 16, Vievis.

Atsakymas:

Patiksliname sandėliavimo vietą - AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai. Teikiame patikslintą darbų kiekį žiniaraštį. Patikslintas (dėl įsivėlusios spausdinimo klaidos) ir DKŽ SK dalies pavadinimas.

2. Klausimas:

SO dalis. Prašome pateikti laikinų atramų ir pastolių įrengimo kiekius.

Atsakymas:

Laikinių atramų įrengimas ir išardymas jau yra numatyti SK dalies DKŽ 1.1 eilutėje,

3. Klausimas:

SK dalis. DKŽ 5.4 p. Plieninių elementų paviršiaus paruošimas ir padengimas antikorozine dažų sistema. Prašome pateikti dažomo paviršiaus plotą m².

Atsakymas:

Dažomi visi plieninių sijų paviršiai. Standartinis plieninių tilto konstrukcijų dažymo įkainis sąmatoje nustatomas pagal plieninių konstrukcijų svorį.

4. Klausimas:

SK dalis. 4 skyrius. Tarpinių atramų įrengimas. Prašome papildyti DKŽ tarpinių atramų betoninių paviršių plovimu aukštu slėgiu prieš paviršių glaistymą ir dažymą.

Atsakymas:

Prieš paviršių glaistymą, dažymą ir prieš hidroizliavimą paviršiai turi būti nuplauti aukštu slėgiu. Paviršių nuplovimą nusimatyti atitinkamai kaip glaistymo, dažymo ir hidroizoliavimo darbų sudedamąją dalį ir vertinti atitinkamose darbų kiekių eilutėse.

5. Klausimas:

Viaduko atramose armavimui numatyta naudoti Ø36 armatūrą. Tokios armatūros gamintojai „į sandėlį“ negamina, o minimalus užsakymo dydis gamybai – 1000t. Mums yra žinoma, kad eilėje šiuo metu vykdomų objektų taip pat numatyta naudoti tokią pat Ø36 armatūrą. Minėtų objektų rangovai neranda tokios armatūros ir vykdo projekto keitimus. Siekiant išvengti užprogramuoto keitimo darbų metu prašome numatyti alternatyvaus armavimo variantus.

Atsakymas:

Užsakovas neprieštarauja armavimo sprendinio pakeitimui, Ø36 mm armatūros strypus keičiant Ø25 mm armatūros strypais didinant armatūros strypų skaičių taip, kad bendras pakeistos armatūros skerspjūvio plotas nebūtų mažesnis (ar kitoks armavimo pakeitimas). Keičiant armavimo sprendinį gali padidėti armatūros svoris, už armavimo sprendinių pakeitimą papildomai mokama nebus. Tiekėjas privalo įsivertinti visus su šiuo pakeitimu susijusius kaštus (galima armatūros kiekio padidėjimą, projektinės dokumentacijos korekcija ir kt.). Visi pakeitimai privalo būti įforminami sutartyje nustatyta tvarka.

6. Klausimas:

Projekte nenurodyta varžtų įtempimo jėga ar užveržimo momentas. Prašau nurodyti.

Atsakymas:

Sijos jungiamos suvirinant. Turėklų elementuose naudojami neįtemptieji varžtai. Jiems įtempimo jėga nenurodoma.

7. Klausimas:

Techninėse specifikacijose rašoma, kad plieninės konstrukcijos dažomos pagal standarto EN ISO 12944-2 aplinkos agresyvumo klasės C5 reikalavimus, o brėžiniuose – C4. Suvienodinkite reikalavimus.

Atsakymas:

Dažų sistema turi būti atspari C5 koroziškumo kategorijai ir būti H ilgaamžiškumo klasės pagal LST EN ISO 12944-1:2018.

8. Klausimas:

Projekto techninėse specifikacijose 7 skyriuje rašoma, kad hidroizoliacijos sistemą sudaro gruntavimas, apatinis ir viršutinis sluoksniai. Įtraukite į technines specifikacijas epoksidinio grunto, skirtą hidroizoliacijos klojimui ant šviežio betono, įrengimo galimybę.

Atsakymas:

Grunto sluoksnis turi būti numatytas pagal hidroizoliacijos gamintojų reikalavimus ir turi būti suderintas su rangovo pasirinkta hidroizoliacija. Gruntas turi būti tinkamas naudoti tiltų konstrukcijose.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA. 20250605_16_priedas_DKŽ_ir_santrauka_A1_144_72.xlsx

** Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*