



KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas.
Tel. (8 37) 30 00 00, faks. (8 37) 32 41 44, ktu.edu, el. p. ktu@ktu.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950581.

Pirkimo dalyviams

2025-06-06

DĖL ATSAKymo Į DALYVIO PRANEŠIMĄ

Perkančioji organizacija atsako į Dalyvio 2025 m. birželio 06 d. CVP IS priemonėmis pateiktą pranešimą Nr. 229280:

Norime atkreipti dėmesį, į tai, kad EATON gamintojo nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, pagal kuriuos ir yra parengta konkreti techninė specifikacija nepertraukiamo maitinimo šaltiniams, deklaruoja, kad atitinka "UL 2900" kibernetinio saugumo standarto reikalavimus - ir tas yra labai gerai. Tačiau problema yra ta, kad "UL" standartai galioja tik Šiaurės Amerikoje (t.y. Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje), o Europos Sąjungoje "UL" standartai nėra taikomi ir jokios galios jie neturi. Prašome panaikinti 29 punkto reikalavimus.

Atsakymas į pranešimą Nr. 229280:

UL 2900 kibernetinio saugumo standartas yra pripažįstamas Europos Sąjungoje. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai norintys atitikti šį standartą turi naudoti tinklo valdymo plokštes, atitinkančias UL 2900 standartą. Rinkoje yra universalių tinklo valdymo plokščių, suderinamų su daugeliu nepertraukiamo maitinimo šaltinių gamintojų ir atitinkančių UL 2900 standartą. Manome prašymas panaikinti 29 punkto reikalavimus yra nepagrįstas.