


1D ŽP 2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr.	Tipas, m²	Plotas, m²	Užimtumas	Planų kategorija pagal sprendimo ir patalpos paskirtumą (mėn.)
41	KORIDORAIUS	44,5	-	-
42	WC	2,88	-	-
43	DUSAS	5,48	-	-
44	WC KORIDORAIUS	5,51	-	-
45	KORIDORAIUS	5,61	-	-
46	4 LOVŲ PALATA	41,15	-	-
47	4 LOVŲ PALATA	38,65	-	-
48	2 LOVŲ PALATA	19,36	-	-
49	2 LOVŲ PALATA	15,62	-	-
50	2 LOVŲ PALATA	15,54	-	-
51	2 LOVŲ PALATA	14,75	-	-
52	2 LOVŲ PALATA	28,38	-	-
53	2 LOVŲ PALATA	15,08	-	-
54	2 LOVŲ PALATA	15,08	-	-
55	2 LOVŲ PALATA	15,08	-	-
56	2 LOVŲ PALATA	15,08	-	-
57	2 LOVŲ PALATA	15,08	-	-
58	2 LOVŲ PALATA	17,26	-	-
59	4 LOVŲ PALATA	46,64	-	-
60	4 LOVŲ PALATA	46,64	-	-
61	RIDUJAMOJO KORIDORAIUS	9,12	-	-
62	WC	6,17	-	-

Tipas	Plotas, m²	Užimtumas
65	KORIDORAIUS	1,82
66	KORIDORAIUS	1,39
67	2 LOVŲ PALATA	4,97
68	2 LOVŲ PALATA	14,34
69	2 LOVŲ PALATA	12,35
70	2 LOVŲ PALATA	22,35
71	2 LOVŲ PALATA	5,15
72	KORIDORAIUS	8,15
73	KORIDORAIUS	46,43
74	2 LOVŲ PALATA	46,43
75	2 LOVŲ PALATA	12,34
76	2 LOVŲ PALATA	22,39
77	2 LOVŲ PALATA	10,39
78	2 LOVŲ PALATA	13,94
79	2 LOVŲ PALATA	68,1289
80-1	Lapinių pocių negrindai Inventoriai pocių	19,96
80-2	LAPINIS	19,96
81	LAPINIS	19,96
82	LAPINIS	39,9200



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

K-3: 300x200(h)
 Minkšto cinkuoto plieno lakšto ortakis: Vadinamojo sistemos Nr. Ortakio išmatavimai, mm

SKD-595x595
 Oro padalinio šalinimo grotos, komponuojamos į kabančių lubų segmeną (analogas)

DVS-160
 Oro šalinimo difuzorius: Difuzoriaus tipas (analogas)

PASTABOS:

- Ugnies vožtuvus įrengiamas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Tarpas tarp vožtuvo ir keramos sienos (~50 mm) užpildomas medžiaga, kuri nesumažina paviršiaus atsparumo ugniai. Montuojamam į statinio konstrukcijas vožtuvui turi būti leidžiamas terminis išsilydimas. Uždegtam elementui pakeliet būtinas apžiūros likas, nebent gamintojas nurodė kitai. Ugnies vožtuvus privalo įrengti mažiausios vietoje patikrinti ar techniniam apnaminimui vydyti.
- Ugnies vožtuvų parngit būlina tikrinti ne rečiau kaip kas šešis mėnesius, nebent normatyvinuose statybos dokumentuose ir draudimo sutartyse būtų nurodyta kitaip.

Asistentas	UAB "MEDISTATYBA"	VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKO GYDymo IR GERIATRIJOS CENTRO PASTATŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) VILNIAUS G. 128, ŠIAULIUOSE, PROJEKTAS
Nr.	0708	
PV	V.MATULEVIČIUS	14.09.08
PDV	R.VAILIONIS	14.09.08
INŽ	D.GINČAITĖ	14.09.08
Stadija	VŠĮ ŠIAULIŲ ILGALAIKO GYDymo IR GERIATRIJOS CENTRAS	[14-37]-PMTP-ŠVOK-5
PMTP		Lapas 1 1