

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyvėms

2025-06-06 Nr.

į 2025-06-02 Nr. 224117

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 2

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl atviro konkurso pirkimo (CVP IS ID 2823359) „**Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė ruožo nuo 133,920 iki 136,714 km kapitalinis remontas**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	2025-06-02 dieną įsigaliojo naujos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės TRAASFALTAS 25 ir JT ASFALTAS 25, tačiau techninėje specifikacijoje nurodyta vadovautis Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 24 bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis JT ASFALTAS 24. Prašome nurodyti, kuriomis taisyklėmis vadovautis vykdant asfalto dangų įrengimo darbus.	Vadovautis „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis“ JT ASFALTAS 24 bei „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu“ TRA ASFALTAS 24.
2.	Pirkimo dokumentų Susisiekimo dalies techninio darbo projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad Rangovas turės įsivertinti 170 vnt. medžių kirtimo darbus. Prašome patikslinti ar Tiekėjas turi įsivertinti atkuriamąją medžių vertę?	Medžių atkuriamoji, kuomet jie auga valstybinės reikšmės kelio juostoje, pagal Želdinių įstatymą neskaičiuojama.
3.	Pirkimo dokumentų Susisiekimo dalies techninio darbo projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad Rangovas turės įsivertinti medžių kirtimo darbus, o TDP sąnaudų kiekių žiniaraščio 10 punkte nurodyta, kad Tiekėjas turės atlikti medžių kamienų sandėliavimą ir apskaitą statybvietėje. Prašome patikslinti bei išaiškinti - kas atliks nukirstų medžių apskaitą ir kokiais dokumentais bus privaloma tai patvirtinti. Bei papildomai informuokite kur turės būti išvežamos kirtimo atliekos, šakos, nuopjovos bei kamieniai?	Medžių apskaitą, jeigu medžiai bus šalinami statybos darbų metu, turėtų atlikti rangovas, vadovautis Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašu. Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad pašalinti kelmai, krūmai išvežami rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui.
4.	Pirkimo dokumentų darbų kiekių žiniaraščio 1.14 punkte nurodytas asfaltbetonio dangos h _{vid} =0,17 m frezavimas ir išvežimas į išlykį	Dėl aiškumo 1.14 eilutė į DKŽ pašalinta ir pakoreguotos 4.2 ir 4.3 eilutės abejose konstrukcijos variantuose. DKŽ pridedamas.

	dėl netinkamo pakartotinio panaudojimo (mato vnt. m ² , kiekis 6007, kaina -5,99). Prašome patikslinti, ką Tiekėjas turi įsivertinti šioje eilutėje, iš kur atsiranda ši darbų kvadratūra/kiekis, nes grįžtamosios medžiagos vertinamos t arba m ³ .	
--	---	--

**Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.*

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.