

## AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyvėms

2025-06-06 Nr.

į 2025-06-02 Nr. 224398

### DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 3

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl atviro konkurso pirkimo (CVP IS ID 2823359) „**Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė ruožo nuo 133,920 iki 136,714 km kapitalinis remontas**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)\*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Projektinė situacija: Techninio darbo projekto susisiekimo dalyje yra numatytas D1400 metalinės pralaidos įrengimas, tačiau projekte nėra pateiktos pralaidos techninės specifikacijos. <b>Prašymas patikslinti:</b> Prašome pateikti pralaidos technines specifikacijas.	Teikia pralaidos specifikacijas žemiau.
Konstrukcijos gofras, mm		≥ 125 x 26
Konstrukcijos sienutės storis, mm		≥ 2,00
Konstrukcijos diametras (vidinis), m		1,40
Plieno klasė		S250GD / DX51D
Konstrukcijos segmentų sujungimas		Apkabomis
Antikorozinė danga		Cinko danga (dangos storis atitinka <b>LST EN 10346</b> standarto dangos reikalavimus Z600 dangai) bei papildomai 100% perimetro iš vidinės ir išorinės pusės padengta polimerine danga (vidutinis dangos storis ≥ 250 µm, atitinka <b>LST EN 10169</b> standarto reikalavimus).

\*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.