



MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (0 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234
Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai,
tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams
Teikiama CVP IS priemonėmis

2025-06-06 Nr. VP4 – 516

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS PRANEŠIMUS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdo tarptautinį viešąjį pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu „Tirkšlių seniūnijos Užlieknės kaimo Liepų gatvės Nr. T-2-25 kapitalinio remonto darbai“ (pirkimo Nr. 2924536, toliau - Pirkimas).

2025 m. birželio 5 – 6 d. CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų pranešimai¹ dėl atsakymų į gautus pranešimus. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi bendrųjų Pirkimo sąlygų 5.2 punktu, paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS priemonėmis ir siunčia klausimus pateikusiems bei visiems prie Pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

1. Klausimas: „Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas stabilizuoti esamą gruntą, tačiau žiniaraštyje tokio darbo nėra, ar bus reikalaujama atlikti esamo grunto stabilizavimą/pagerinimą rišikliais?“

1. Atsakymas: Taip, pagerinimas turi būti numatytas. Vadovaujantis metodiniais nurodymais "MN GPSR 12" 10.1 p.: "Gruntų pagerinimas (GP) yra metodas, skirtas pagerinti gruntų technologines ir tankinimo savybes, kartu palengvinant kelio tiesimo darbų atlikimą. Gruntų pagerinimas atliekamas pridedant rišiklių, pridedant kitų tinkamų medžiagų arba panaudojant kitas priemones..." rangovas gali įsivertinti jam labiausiai tinkamą technologiją, todėl žiniaraščiuose tai ir nėra numatyta.

2. Klausimas: „Susisiekimo dalies projekte, aiškinamajame rašte (skyrius 3.5 žemės sankasa) rašoma, kad turi būti numatytas sankasos gruntų pagerinimas.

Dangų konstrukcijų skersiniuose profiliuose taip pat parodyta – pagerintas žemės sankasos viršaus grunto sluoksnis.

Prašome patikslinti, ar reikia nusimatyti sankasos viršaus pagerinimą, nes darbų kiekių žiniaraščiuose tokių darbų eilutės nėra.

Jei reikia, kurioje pozicijoje vertinti?“

2. Atsakymas: Pagerinimas turi būti numatytas. Vadovaujantis metodiniais nurodymais "MN GPSR 12" 10.1 p.: "Gruntų pagerinimas (GP) yra metodas, skirtas pagerinti gruntų technologines ir tankinimo savybes, kartu palengvinant kelio tiesimo darbų atlikimą. Gruntų pagerinimas atliekamas pridedant rišiklių, pridedant kitų tinkamų medžiagų arba panaudojant kitas priemones..." rangovas gali įsivertinti jam labiausiai tinkamą technologiją, todėl žiniaraščiuose tai ir nėra numatyta.

¹ Tiekėjų pateikti pranešimai neredaguoti

3. Klausimas: „Prašome patvirtinti, kad tiekėjai pasiūlymo kainai turi įsivertinti tik vieną pasirinktą kelio dangos konstrukcijos įrengimo variantą.

Prašome nurodyti pirkimo biudžetą.“

3. Atsakymas: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pasirinkti tik vieną kelio dangos konstrukcijos įrengimo variantą.

Perkančioji organizacija nenurodo tiekėjams maksimalios Pirkimui skirtos lėšų sumos, nes Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas neįpareigoja tai daryti.

4. Klausimas: „Prašome patikslinti: infiltraciniai šuliniai gelžbetoniniai ar plastikiniai?

Prašome patikslinti infiltracinių šulinių diametrą, nes projekto bendrosios dalies planuose nurodyta ir d600 ir d1050, o susisiekimio dalyje nurodytas ir d1000 ir d1050.“

4. Atsakymas: Infiltraciniai šuliniai turi atitikti techninę specifikaciją, infiltracinių šulinių diametrai d1000 ir d1050, vadovautis susisiekimio dalimi.

5. Klausimas: „Prašome pateikti granitinių bortų įrengimo detalę.

Skersiniuose profiliuose nurodytas pagerintas žemės sankasos viršaus grunto sluoksnis. Nurodykite šio sluoksnio storį. Patikslinkite, ar šis sluoksnis turės būti pagerinamas naudojant papildomas medžiagas, pvz., cementą.“

5. Atsakymas: Vadovautis JT TRINKELĖS 14 įrengimo taisyklėmis.

Gruntų pagerinimo sluoksnį ir įrengimo technologija pasirenka rangovas. Rangovas turi vadovautis privalomaisiais projekto įgyvendinimui nurodytais dokumentais, iš kurių vienas yra KPT SDK 19. Šiame dokumente yra nuoroda į MN GPSR 12 dokumentą, kurio I skyriaus 3p sako: "Šių metodinių nurodymų tekstą sudaro reikalavimai rangovui, nurodymai statytojui (užsakovui) (toliau – užsakovas) ir techniniam priežiūrėtojui, nurodymai, kaip parengti ir papildyti technines specifikacijas, darbų sąrašą ir kaip atlikti darbų kontrolę ir priėmimą." Todėl projektuotojas susisiekimio dalyje nurodo norminius dokumentus, kuriais rangovas turi vadovautis, todėl su šių dokumentų turiniu (technologija ir storio) rangovas turi susipažinti pats. Projektuotojas papildomų reikalavimų dėl gruntų pagerinimo projekte nekelia.

Šis patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dalis.

Vedėja



Jovita Kontenė