



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

### DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **automatinio vienos vietos viešojo tualetu Danės skvere (Danės g.), Klaipėdoje, įrengimo darbų mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu (CVP IS ID 2978253)** sąlygų aprašo 49 p., atsakome į gautus klausimus:

Klausimas Nr.1.

Kadangi konkurso techninėje specifikacijoje (3\_2\_pr\_Technine\_specifikacija) nėra nurodytos jokios reikalaujamo tualetu techninės specifikacijos, savybės, matmenys ar veikimo principas, ar teisingai suprantame, kad šiuo atveju tualetu pasiūlymui teikti reikia vadovautis dokumente „Viešojo tualetu įrengimo projektas Danės skvere – 202503\_BD\_SP Danes\_nuasm“ (dokumento žymuo PRI 23-04-SP-BD/SP-BR2, 51–52 puslapiuose) pateikta specifikacija?

Atsakymas Nr. 1.

Informuojame, kad minėtuose projekto puslapiuose yra Statinio projektavimo užduotis, pagal kurią projektuotojai parengė projektą „Inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros) prijungimo ir automatinio vienos vietos viešojo tualetu Danės skvere (Danės g.), Klaipėdoje, įrengimo supaprastintas statybos projektas“. Tualetu techninė specifikacija, pagal statinio projektavimo užduoties reikalavimus yra nurodyta projekto 38-39 psl.

Klausimas Nr.2.

Atsižvelgiant į konkurso sąlygose (projekto dokumente „Viešojo tualetu įrengimo projektas Danės skvere – 202503\_BD\_SP Danes\_nuasm“, žymuo PRI 23-04-SP-BD/SP-BR2 - 51 puslapis ) pateiktą reikalavimą, kad tualetu konstrukciniai elementai turi būti gaminami iš vientiso monolitinio kompozitinio betonu liejinio, kurio sienelių storis ne mažesnis kaip 16 cm,

Prašome patikslinti: Ar būtų galima siūlyti automatinį viešąjį tualetą, kurio gelžbetoninio korpuso sienų storis siekia 12 cm? Ši konstrukcija yra vientisa, monolitiškai lieta ir atitinka visus reikalavimus, keliamus atsparumui eksploatacijai, ilgaamžiškumui, atsparumui oro sąlygoms bei vandalizmui. Pažymime, kad 12 cm storio gelžbetonis yra technologiškai pakankamas tokio tipo statiniams ir plačiai naudojamas panašaus pobūdžio viešuosiuose tualetuose visoje Europoje.

Atsakymas Nr. 2.



Informuojame, kad galima siūlyti gelžbetoninio korpuso sienų storį 12 cm. Pagamintas tualetas turi atitikti ES standartus, kaip nurodyta projekto 38-39 psl.

Klausimas Nr.3.

Ar piktogramos, esančios durų staktos išorėje (vyrams, moterims, neįgaliesiems), turi būti apšviestos arba šviečiančios, kad būtų geriau matomos tamsiu paros metu?

Atsakymas Nr. 3.

Informuojame, kad tai nėra privalomas reikalavimas, jog piktogramos būtų apšviestos arba šviečiančios. Tiekėjas gali pats siūlyti tinkamiausią variantą.

Klausimas Nr.4.

Kadangi konkurso techninėje specifikacijoje (3\_2\_pr\_Technine\_specifikacija) nėra nurodyti jokie reikalaujamo tualetų matmenys, ar teisingai suprantame, kad šiuo atveju tualetų pasiūlymui teikti reikia vadovautis dokumentu „Viešojo tualetų įrengimo projektas Danės skvere – 202503\_BD\_SP Danes\_nuasm“ (dokumento žymuo PRI 23-04-SP-BD/SP-BR2, 122 puslapyje nurodytais matmenimis)? Prašome patikslinti: pagal pateiktą tualetų brėžinį, kokios yra leistinos matmenų paklaidos?

Atsakymas Nr. 4.

Informuojame, kad projekte pateiktas ir parengtas tualetų brėžinys yra pagal gamintojo kartotinius brėžinius (rekomendacinio pobūdžio). Atsižvelgiant į tai, tualetas gali būti ir kitokių matmenų, svarbiausia, kad tiktų ant suprojektuoto tualetų pastatymo pagrindo plokštės.

Klausimas Nr.5.

Techninėje konkurso tualetų specifikacijoje nėra paminėta nieko apie stogą, kuris yra pavaizduotas pateiktame brėžinyje „Viešojo tualetų įrengimo projektas Danės skvere – 202503\_BD\_SP Danes\_nuasm“, dokumento žymuo PRI 23-04-SP-BD/SP-BR2 (122 puslapis). Prašome patikslinti:

1. Ar tualetas turi būti pristatomas su tokiu papildomu nerūdijančio plieno stogu, einančiu per visą tualetų perimetrą kaip pavaizduotas brėžinyje - PRI 23-04-SP-BD/SP-BR2 (122 puslapis)?

2. Ar šis stogas turi būti gaminamas iš nerūdijančio plieno?

3. Ar nerūdijantis plienas turi būti papildomai dažomas pasirinkta RAL spalva?

Atsakymas Nr. 5.

1. Taip, kaip pavaizduota brėžinyje.

2. Taip, iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos.

3. Nerūdijančio plieno papildomai dažyti nereikia.

Klausimas Nr.6.

Ar tualetas turi turėti įrangą – kalkių filtrą, kuris papildomai apsaugo tualetų vandens sistemą ir nerūdijančio plieno paviršius nuo kalkių apnašų susidarymo ?

Atsakymas Nr. 6.

Informuojame, kad tai nėra privalomas reikalavimas, kalkių filtro įrengimui. Tačiau tiekėjas papildomai gali pats siūlyti kalkių filtrą.

Klausimas Nr.7.

Ar tualetu nerūdijančio plieno klozeto sėdynė turi būti su automatinio pasikėlimo, plovimo bei džiovinimo funkcijomis.

Atsakymas Nr. 7.

Projekto techninėje specifikacijoje nurodyta, kad pasinaudojus tualetu pradėdamas automatinis plovimo, dezinfekavimo, džiovinimo ciklas. Tai reiškia, kad automatiškai turi būti pilnai nuplaunama ir klozeto sėdynė.

Klausimas Nr.8.

Ar tualetu valdymo meniu turi būti valstybine lietuvių kalba?

Atsakymas Nr.8.

Valdymo meniu turi būti valstybine lietuvių kalba.

Klausimas Nr.9.

Ar yra numatoma papildoma įranga, užtikrinanti tualete pakankamą vandens slėgį ir debitą visoms plovimo ir valymo funkcijoms atlikti ? ( Ši papildomą įranga, užtikrinančia tualete pakankamą vandens slėgį ir debitą visoms plovimo ir valymo funkcijoms pilnai atlikti, esant slėgio svyravimams, bei nepakankamam debitui iš miesto vandentiekio ).

Atsakymas Nr. 9.

Informuojame, kad tai nėra privalomas reikalavimas, papildomai įrangai įrengti. Tačiau tiekėjas papildomai gali pats siūlyti papildomą įrangą.

Klausimas Nr. 10

Ar kvapų difuzorius (su keičiamais kvapniaisiais elementais) turi būti sumontuotas tualetu techninėje (mašinu) patalpoje, iš kurios veikimo metu kvapas pasklinda į bendro naudojimo patalpą, ir tuo pačiu būtų neprieinamas tualetu lankytojams (kaip saugumo užtikrinimo priemonė)?

Ar leidžiama kvapų difuzorių (standartinio buitinio tipo) montuoti tiesiogiai ant sienos bendro naudojimo patalpoje, o ne techninėje patalpoje? Manome, kad pastarasis sprendimas būtų netinkamas, nes kvapų difuzorius, sumontuotas bendroje patalpoje, nebūtų antivandalinis ir saugus – jį būtų galima lengvai pažeisti.

Atsakymas Nr. 10.

Taip, kvapų difuzorius gali būti sumontuotas techninėje patalpoje.

Klausimas Nr. 11.

Koks biudžetas numatytas šiam pirkimui?

Atsakymas Nr. 11.

Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato prievolės perkančiajai organizacijai išviešinti pirkimo biudžetą. Šiam pirkimui priimtas sprendimas jo neviešinti.\

Klausimas Nr. 12.

EBVPD nereikia pildyti šiam pirkimui?

Atsakymas Nr. 12.  
Nereikia.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama si teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-06-06 Nr. (14.24E)-VP3-498
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ANDRIUS BETINGIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-06-06 15:37:56 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-06-06 15:38:08 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-06 15:38:49)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-06-06 15:38:49 Dokumentų valdymo sistema Avilys