



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-06-09 Nr. S25-010-0538

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymus į gautus tiekėjo klausimus dėl konkurso „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-30-5-18 iki ŠK-30-5-19-15 su atšakomis Pažagieniuose, Panevėžio r. rekonstravimo darbai (atviras supaprastintas konkursas)“ (toliau – Konkursas) pirkimo sąlygų paaiškinimo:

1. Klausimas: Projektavimo užduotyje nurodoma, kad dalis tinklų naikinama, prašome patikslinti, ar tinklai visiškai demontuojami, ar tik užaklinami ir paliekami grunte?

Atsakymas: Tinklų kanalai užaklinami užbetuojant ir paliekami grunte.

2. Klausimas: Prašome paaiškinti, kokie konkretūs darbai numatomi vykdant drenažo panaikinimą?

Atsakymas: Drenažo šulinio latakai užbetuojami šulinyje, demontuojama šulinio perdanga ir vienas žiedas, o likusi dalis – užpilama gruntu, sutankinant.

Prekių, paslaugų ir darbų
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Aristidas Lideikis

Lina Rutkauskienė, +370 45 501014

Dokumento originalas išsiųstas nebus.