

Suinteresuotiems pirkimo dalyviams

2025-06-09 Nr. 34-331

Siunčiama per CVP IS

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „ŠULINIŲ LIUKAI SU DANGČIAIS“

Teikiame atsakymą į tiekėjo pranešimą:

„Sveiki,

Techninės specifikacijos reikalavimuose nurodyta, kad Šulinio liuko su dangčiu apkrovos klasė B125 "rėmo aukštis – ne mažiau 75 mm". Daugumos gamintojų gaminami šios kategorijos liukai yra 70mm aukščio. TS reikalavimas 5mm žemėniam liukui techniškai nieko nekeičia, tačiau jis nuima PARDAVĖJŲ diskriminaciją ir padidina PIRKĖJO galimybę rinktis ir gauti ekonomiškai nuodingesnę pasiūlymą.

<...>“

Atsakymas

Remiantis ilgamete šulinių liukų su dangčiais (toliau – prekės) pirkimo patirtimi, reikalavimai pirkimo objektui parengti pagal perkančiosios organizacijos poreikius. Rinkoje yra pakankamai tiekėjų, kurie gali pasiūlyti prekes atitinkančias specialiųjų sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus parametrus.

Vykdam darbus pėsčiųjų takų ir šaligatvių zonoje su betoninių trinkelėlių ar plytelių danga, mažesnis nei 75 mm rėmo aukštis neužtikrina sklandaus ir tinkamo sujungimo. Atsižvelgiant į tai perkančioji organizacija renkasi tokį parametą, kuris užtikrintų atliekamų darbų kokybę.

Informacija paskelbta CVP IS.

Originalas nebus siunčiamas.

Kristina Stravinskienė

T. +370 61592449

E. pirkimai@pangatves.lt