

АКТ ОГЛЯДУ ОБ'ЄКТУ

с-ще Великодолинське

«23» травня 2025 р.

Ми, комісія у складі:

- директора КП Великодолинське Гончарова С.В.
- депутата Великодолинської селищної ради Перуна В.А.
- начальника Відділу комунальних відносин та благоустрою Боевої О.О.
- представника проектної організації Арсірій А.М.;

склали даний акт про те, що «22» травня 2025 р. нами проведено огляд даху опорного закладу освіти Великодолинський ліцей №1 Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, селище Великодолинське, вул. Центральна, 95 на предмет встановлення сонячної електростанції потужністю 60 кВт.

Будівля опорного закладу освіти «Великодолинський ліцей №1» представляє собою двох-трьох поверхову споруду з неексплуатованим горищем та складається з трьох флігелів, що примикають один до одного у вигляді літери Н (див. схему).


Для встановлення сонячної електростанції розглядається 3 поверхова частина будівлі. Несуча конструкція даху виконана у вигляді дерев'яної приставної кроквяної системи. Крокви мають переріз 45х150 мм та розташовані з кроком 1 м, спираються на прогони та стійки перерізом 100х100 мм. Обрешітка виконана з дошок перерізом 25х100 мм з кроком 400 мм, на яких влаштована покрівля з профільованого настилу.

Розрахунки несучої здатності кроквяної системи підтверджують можливість встановлення сонячних панелей. При цьому кроквяна система має незначні дефекти, які будуть усунені найближчим часом при виконанні поточного ремонту даху.

Директор КП Великодолинське


Гончаров С.В.

Депутат селищної ради


Перун В.А.

Началь
ник Відділу комунальних відносин
та благоустрою


Боева О.О.

Представник проектної організації
інженер-проектувальник


Арсірій А.М.