

Jeigos skaitytuvų modernizavimas objektuose

Pirkimo Nr. 3022776

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 1

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

Eil. Nr.	Tiekėjų klausimai	Perkančiojo subjekto atsakymai
1.	<p>1. TS priede nr.1, Lentelėje nr.1., nurodytas visų skaitytuvų kiekis 36vnt. tačiau suskaičiavus visus skaitytuvus gaunamas kiekis yra 40vnt. Patikslinkite ar perkamas kiekis yra 40vnt.?</p> <p>2. TS priede nr.1, Lentelėje nr.1., nurodytas visų valdiklių kiekis 22vnt. tačiau suskaičiavus visus valdiklius gaunamas kiekis yra 23vnt. Patikslinkite ar perkamas kiekis yra 23vnt.?</p> <p>3. 1. TS priede nr.1, Lentelėje nr.3., nurodytas visų pritraukėjų kiekis 5vnt. tačiau suskaičiavus visus pritraukėjus gaunamas kiekis yra 6vnt. Patikslinkite ar perkamas kiekis yra 6vnt.?</p>	<p>Perkami kiekiai: Skaitytuvų kiekis – 40 vnt; Valdiklių kiekis – 23 vnt; Pritraukėjų kiekis – 6 vnt.</p> <p>Pridedama nauja techninės specifikacijos priedas Nr. 1 redakcija.</p>
2.	<p>Pirkimo sąlygų 3 priede, 3.4. Pozicijoje nurodytas "Maitinimo blokas", tačiau nei viename dokumente nenurodytas tikslus perkamas kiekis. Ar teisingai suprantame, kad perkamas maitinimo blokų kiekis turi būti lygus valdiklių skaičiui, ty. 32vnt.?</p>	<p>Taip, maitinimo blokų kiekis 32 vnt.</p>
3.	<p>1. TS priede Nr. 2 Techninių parametrų atitikimo lentelės 9 eilutėje nurodyti reikalavimai skaitytuvui didesnio nuotolio. Bet prie techninių charakteristikų tas atstumas skaitine reikšme nenurodytas. Prašome nurodyti reikalaujamą nuskaitymo atstumą su kokio tipo kortelėmis?</p> <p>2. TS priede Nr. 2 Techninių parametrų atitikimo lentelėje nurodyta specifikacija tik FTP kabeliui, o TS priede Nr.1 nurodyti tik FTP kabelio kiekiai. Ar tai reiškia, kad šis FTP kabelis ir nurodytas jo kiekis turi būti naudojamas ir sklendėms valdyti bei signalams surinkti iš magnetinių kontaktų bei PIR'ų?</p> <p>3. TS priede Nr.1 įrangos kiekių lentelėje yra neaiškumų: a) Gargždų vandenvietės vartelių eilutėje nurodyta "Reikia naujos", ar tai reiškia tą patį, kaip ir "1" kitose eilutėse?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nuskaitymo atstumas 10cm. kortelės nurodytos techninės specifikacijos 3.15 p; 2. Ftp kabelio nurodytas kiekis bus naudojamas sklendėms valdyti ir signalams surinkti; 3. a) Reiškia tą patį kaip ir 1 eilutėse b) Reikalingas išplėtojamas 8 apsaugos zonomis pajungti; c) Skaitytuvų 40 vnt, valdiklių 23 vnt. Pridedama nauja techninės specifikacijos priedo Nr. 1 redakcija. 4. Galima esant galimybei, keletą durų kontrolerių sumontuoti į vieną dėžę ir pajungti prie vieno maitinimo šaltinio.

	<p>b) Apvandeninimo ir Apskaitos mazgo eilučių pastabų stulpelyje įrašyta "Naujas 8z išplėtėjas". Ar tai reiškia, kad reikia pastatyti 1 išplėtėją 8 apsaugos zonoms pajungti?</p> <p>c) Lentelių "Viso" eilutėse nurodyta suma neatitinka atskirų eilučių skaičių sumos. Pvz. trečios vandenvietės skaitytuvų stulpelio suma yra 40, nors įrašyta 36, durų valdiklių suma yra 23, įrašyta 22. Prašome patikslinti kuo vadovautis skaičiuojant kiekius.</p> <p>4. Kadangi įrangos kiekių lentelėje nėra nurodytas maitinimo blokų su dėže kiekis, o specifikuotose vidutinio dydžio dėžėse telpa sumontuoti kelis durų kontrolierius, ar galima, kur yra poreikis ir galimybė, kelis durų kontrolierius montuoti į vieną dėžę ir pajungti prie vieno maitinimo šaltinio?</p> <p>Taip pat norėtume apžiūrėti objektus, kad galėtume tiksliai įsivertinti darbų apimtį ir jų atlikimo sudėtingumą.</p>	<p>Dėl objekto apžiūros susisiekite ir susiderinkite su techninėje specifikacijoje 2.1.6. p. nurodytu atsakingu asmeniu.</p>
4.	<p>„...Atsižvelgiant į didelę pirkimo apimtį, kokybiškam ir konkurencingam pasiūlymui pateikti reikalingas ilgesnis terminas, todėl prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki birželio 19 d.“</p>	<p>Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į prašymą nukelia pasiūlymų pateikimo terminą iki birželio 20 d. 10 val.</p>