



MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (0 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234
Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai,
tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams
Teikiama CVP IS priemonėmis

2025-06-09 Nr. VP4 – 517

DĖL ATSAKymo Į GAUTUS PRANEŠIMUS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdo tarptautinį viešąjį pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu „Tirkšlių seniūnijos Užlieknės kaimo Liepų gatvės Nr. T-2-25 kapitalinio remonto darbai“ (pirkimo Nr. 2924536, toliau – Pirkimas).

2025 m. birželio 6-9 d. CVP IS priemonėmis gauti tiekėjo pranešimai¹ su klausimais dėl Pirkimo. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi bendrųjų Pirkimo sąlygų 5.2 punktu, paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS priemonėmis ir siunčia klausimą pateikusiam bei visiems prie Pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

1. klausimas: „Prašome patikslinti, ar bus šiame objekte įrengiami granitiniai bortai, nes jie numatyti tik susisiekimo dalies žiniaraštyje, nė viename brėžinyje jie nepažymėti.

Prašome pateikti betoninių vejos bortų įrengimo detalizaciją.

Nurodykite, kokios frakcijos skalda turės būti naudojama įrengiant kelio dangos konstrukciją, nes projekte nenurodyta.

Susisiekimo dalies aiškinamajame rašte nurodyta, kad dangos konstrukcija (II variantas) susidaro iš 32 cm ŠNS ir žvyro pagrindo sluoksnio 30 cm, o sąnaudų žiniaraštyje ir skersiniame profilyje II variantas nurodytas 32 cm ŠNS ir skaldos pagrindo sluoksnio 30 cm. Prašome patikslinti šį nesutapimą“.

1. atsakymas: Projekte granitiniai bordiūrai nenumatyti, vadovautis susisiekimo dalies brėžiniais ir specifikacijomis.

Dėl betoninių vejos bortų įrengimo vadovautis JT TRINKELĖS 14 įrengimo taisyklėmis.

Skaldos frakciją parinkti tokią, kuri neprieštarautų susisiekimo dalies techninėse specifikacijose nurodytiems privalomiesiems dokumentais, kurių turi laikytis rangovas.

Dėl dangos konstrukcijos, vadovautis aiškinamajame rašte pateikta konstrukcija.

2. klausimas: „2025-06-06 pateiktuose atsakymuose į 1, 2, 5 klausimus teigiama, kad gruntų pagerinimas turi būti numatytas vadovaujantis metodiniais nurodymais, tačiau, kad visi tiekėjai įsivertintų vienodai, prašome nurodyti, koku pločiu, turės būti atliktas sankasos pagerinimas. Nurodykite, koks pagerinamo sluoksnio storis, koks rišiklio kiekis (proc.)?“.

2. atsakymas: Statinio įrengimo darbus kiekvienas rangovas pagal savo kompetenciją ir/ar technologiją sprendžia atskirai, ir tai turi atsispindėti jo pateiktame pasiūlyme. Projektui gautas ekspertizės aktas, patvirtina, kad projektas atitinka jam keliamus reikalavimus ir yra pakankamai detalus, tam kad rangovas skaitydamas projekto tekstinę ir grafinę dokumentaciją (planas,

¹ Tiekėjo pateikti pranešimai neredaguoti

skersiniai profiliai ir t.t.) galėtų paskaičiuoti reikalingą gruntų pagerinimo plotą, o pagal projekte nurodytus dokumentus, kurių privalo laikytis statinio rangovas - šiuo atveju tai gruntų pagerinimo metodinius nurodymus "MN GPSR 12" apskaičiuoti sluoksnio storį ar rišiklio kiekį.

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimo sąlygų nuostatomis, **priėmė sprendimą nukelti pasiūlymų pateikimo datą ir laiką iš 2025 m. birželio 12 d. 8:30 į 2025 m. birželio 17 d. 8:30**, o numatytą susipažinimo su pasiūlymais posėdį nukelti iš 2025 m. birželio 12 d. 9:00 į **2025 m. birželio 17 d. 9:00**.

Papildomai informuojame, kad prašymų pateikti paaiškinimą terminas yra 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos, šio Pirkimo atveju iki 2025 m. birželio 10 d. 23:45.

Šis patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dalis.

Vedėja



Jovita Kontenė