

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-06-09

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_2

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5241 Buivydiškės–Zujūnai ruožo nuo 1,500 iki 3,560 km rekonstravimas* (Pirkimo ID 2851501), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Susisiekimo dalies techniniame darbo projekte nurodyta iškirsti 205 vnt. įvairaus diametro medžių. Nurodykite, ar tiekėjui reikia įsivertinti atkuriamąją želdinių vertę? Jei taip, prašome nurodyti kokia tai bus vertė.

Atsakymas: medžių atkuriamoji vertė neskaiciuojama pagal LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 p. 11 p.

2. Klausimas:

Susisiekimo dalies techniniame darbo projekte nurodytas betoninio atraminio bloko įrengimas. Prašome, nurodyti jo matmenis (aukštis, plotis, ilgis) ir pateikti technines specifikacijas šiam gaminiui.

Atsakymas: Šlaitų atraminio bloko matmenys – 250*400*2000 mm. Betonas – C25/30. Taip pat patikslinam, kad poz. 11.2 mato vienetas turi būti ne m³, o m.

3. Klausimas:

Susisiekimo dalies techniniame darbo projekte nurodyta įrengti granitinius kelio bordiūrus. Prašome patikslinti, kokios spalvos granitinius gaminius vertinti? Jie turi būti pjauti, skelti, deginti? Kurios gaminio pusės turės būti pjautos, skeltos, degintos? Kokia nuožulna? Pateikite technines specifikacijas ir nuotraukas konkretaus gaminio.

Atsakymas: Granitiniai bortai – šviesia i pilkos spalvos. Nuopjova – 3/15 cm. Visos borto kraštinės pjautos. Viršus ir nuopjova deginta. Granitinio borto pavyzdys:



4. Klausimas:

Susisiekimo dalies techniniame darbo projekte darbų kiekių žiniaraštyje 5.1.6. punkte nurodyta užpildymas elastiniais užpildikliais (kaučiuko juostomis ar kitais kietos gumos įdėklais), tačiau skersiniame brėžinyje Detalė Nr. 9.2, yra nurodytas ekstruzinis polisterolas. Prašome patikslinti, kuo remtis vertinant šios pozicijos įrengimo darbus. Taip pat, prašome patikslinti projekcinę dokumentaciją.

Atsakymas: Vertinti elastinius užpildiklius. Pridedamas pakoreguotas brėžinys Nr. P20-003/5241-00-TDP-S.SP, 5/5 lapas.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA. P20-003-5241-00-TDP-S.SP_5 lapas_2025-06-06.pdf

** Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*