



MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (0 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234
Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai,
tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams
Teikiama CVP IS priemonėmis

2025-06-10 Nr. VP4 – 527

DĖL ATSAKYO Į GAUTĄ PRANEŠIMĄ

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdo tarptautinį viešąjį pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu „Tirkšlių seniūnijos Užlieknės kaimo Liepų gatvės Nr. T-2-25 kapitalinio remonto darbai“ (pirkimo Nr. 2924536, toliau – Pirkimas).

2025 m. birželio 9 d. CVP IS priemonėmis gautas tiekėjo pranešimas¹ dėl Pirkimo. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi bendrųjų Pirkimo sąlygų 5.2 punktu, paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS priemonėmis ir siūnia klausimus pateikusiems bei visiems prie Pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Klausimas: „Prašome patvirtinti, kad taktilinis dėmesio atkreipiantis ir taktilinis nukreipiantis paviršius turės būti įrengtas iš reikalavimus šiems paviršiams atitinkančių trinkelų. Patikslinkite, ar po taktiliniais paviršiais turės būti įrengti atsijų, skaldos pagrindo bei šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniai, nes žiniaraštyje nenumatyti.“

Atsakymas: Taip, dėmesio atkreipiantis ir taktilinis nukreipiantis paviršius turės būti įrengtas iš reikalavimus šiems paviršiams atitinkančių trinkelų arba analogiškų sprendinių kaip nurodo standartai: "ISO 23599", "ISO 21542". Taktiliniai paviršiai nėra atskiras gatvės elementas, o yra šaligatvio (šio gatvės elemento) dalis, todėl ir konstrukcija po jais turi būti tokia, kaip nurodyta skersiniuose pjūviuose ties šaligatviu. Pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose į 4.16 pozicijos (Nesurištosios trinkelų dangos iš 8 cm storio betoninių trinkelų įrengimas) taktiliniai paviršiai jau yra įtraukti, tik 4.18 ir 4.19 pozicijose atskirai išrašomi jų plotai.

Šis patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dalis.

Vedėja

Jovita Kontenė

Irina Kumšlytienė, tel. (0 443) 98 226, el. p. irina.kumslytiene@mazeikiai.lt

¹ Tiekėjo pateiktas pranešimas neredaguotas