

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-06-10

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_2

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 144,72 km dviejų lygių sankryžos viaduko (1907) kapitalinis remontas* (Pirkimo ID 2866322), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Esama situacija: Techninio darbo projekto konstrukcijų skyriuje „Aiškinamasis raštas“ atliekamų darbų aprašyme 8.2. ir 8.8. punktuose bei brėžiniuose 0495/1907-KRTDP-SK.BR-21, 0495/1907-KRTDP-SK.BR-22 nurodyta, kad įrengimui naudojama polių betono klasė C30/37-XC2, o skyriuje „Techninės specifikacijos“ 17 punkte „Gelžbetoniniai poliai“ nurodyta, kad poliai įrengiami iš C30/37-XC4-XF4 klasės betono.

Prašome patikslinkite kokia betono klasė turi būti naudojama polių įrengimo darbams?

Atsakymas:

Poliams naudojamas C30/37-XC2 klasės betonas.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

* *Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*