



PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594.

Skyriaus duomenys: savivaldybės biudžetinės įstaigos padalinys, tel. +370 45 58 29 02, el.p.virginija.jurkstiene@panrs.lt

Tiekėjams

2025-06-10 Nr. (22.16)-SD7-190

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, vykdanči mažos vertės skelbiamos apklausos pirkimą ID 2910780 „Elektros prekės“, gavo tokio turinio tiekėjo klausimus:

1. Klausimas. „Pozicija Nr. 44 – Prožektorius 100W, 15000 lm (reikalaujama 150 lm/W) Pozicija Nr. 45 – Prožektorius 100W, 22500 lm (reikalaujama 225 lm/W). Įvertinus šių dviejų pozicijų techninius reikalavimus, manome, kad 45 pozicijos aprašyme galėjo įsivelti klaida. Pagal pateiktus duomenis būtų reikalaujama 1W = 225 lm, kas, mūsų žiniomis yra techniškai sunkiai įgyvendinama – net ir aukštos kokybės LED gaminiai rinkoje dažniausiai pasiekia apie 140–160 lm/W. Todėl prašytume patikslinti: Ar 45 pozicijos galia turėtų būti didesnė – pvz., 150–200 W ribose? Ar galėtumėte nurodyti kiekvienai pozicijai (44 ir 45) aiškų reikalavimą: kokio galingumo prožektorius turi būti (W) ir kokio šviesos srauto (lm) bei efektyvumo (lm/W) tikėtės?“

1. Atsakymas. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ priede Nr. 1 „Siūlomos prekės ir įkainiai“:

Pozicija Nr. 44 nesikeičia - Prožektorius 100W, 15000 lm (reikalaujama 150 lm/W).

44	Prožektorius 100W 15000lm	vnt.		5	€	
----	---------------------------	------	--	---	---	--

Pozicija Nr. 45 keičiasi - Prožektorius 150W, 22500 lm (reikalaujama 225 lm/W).

45	Prožektorius 150W 22500lm	vnt.		5	€	
----	---------------------------	------	--	---	---	--

2. Klausimas. „Pozicija Nr. 69 – Ilgiklis ritė su įžeminimu, 3x1.5 mm², 30 m. Norėtume patikslinti, ar galima siūlyti alternatyvų variantą: Ilgiklis ritė su įžeminimu, 3x1.5 mm², 25 m?“

2. Atsakymas. Pozicija Nr. 69 nesikeičia - Ilgiklis ritė su įžeminimu, 3x1.5 mm², 30 m.

69	Įrankiai Ilgiklis Ritė su įžeminimu 3x1.5mm 30m	vnt.		3	0	
----	---	------	--	---	---	--

3. Klausimas. „Dėl bendros nuolaidos taikymo: Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad „Visoms, tame tarpe ir šio pasiūlymo priede pateiktame sąraše nenurodytom prekėms, bus taikoma procentų nuolaida (nurodyti procentus)“. Suprantame, kad nuolaida taikoma toms prekėms, kurios nenurodytos specifikacijos sąraše. Prašytume patikslinti: Ar 1–135 pozicijoms, nurodytom techninės specifikacijos lentelėje, taip pat turėsime taikyti tą pačią nuolaidą? Ar pasiūlymo lentelėje pozicijų 1–135 kainos turi būti pateiktos iki nuolaidos ar jau po jos pritaikymo?“

3. Atsakymas. Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ priedo Nr. 1 „Siūlomos prekės ir įkainiai“ lentelėje nurodytom visoms 1-135 pozicijoms ir šio priedo pateiktame sąraše nenurodytom prekėms, turės būti taikoma ta pati nuolaida.

Atkreipiame dėmesį, kad Perkančioji organizacija patikslina mažos vertės skelbiamos apklausos pirkimo ID 2910780 „Elektros prekės“ specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ priedą Nr. 1 „Siūlomos prekės ir įkainiai“ 45 p. ir teikia aktualią dokumento redakciją.

Prašome tiekėjų kartu su pasiūlymu pateikti užpildytą priedo Nr. 1 „Siūlomos prekės ir įkainiai“ aktualią redakciją.

PRIDEDAMA: Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ priedo Nr. 1 „Siūlomos prekės ir įkainiai“ aktuali redakcija 2025-06-10.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė



Virginija Jurkštienė

Originalas siunčiamas nebus.