

**POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ  
MINISTERIJOS  
2-OJI VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Suinteresuotiems pirkimo ID 2404645 dalyviams

Siunčiama Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis

**DĖL PATEIKTO PAKLAUSIMO IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO**

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2-oji viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi viešojo pirkimo „Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato administracinės paskirties pastato J. Basanavičiaus g. 3, Skuode, rekonstravimo, keičiant paskirtį į specialiąją, ir garažų paskirties pastato paprastojo remonto darbų pirkimas“ bendrųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje „Pirkimo dokumentų paaishkinimai ir patikslinimai“ nustatyta tvarka, atsako į gautus dalyvio klausimus:

**1. Klausimas:** „Projekte pridėtame sąrašė TECHNINIO DARBO PROJEKTO (TDP) SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMAS yra nurodyta eilutėje 13. Procesų valdymo ir automatizavimo dalis - NDP-21.024-TDP-PVA tačiau prie projekto konkursui pateiktos dokumentacijos PVA dalies nebuvo. Prašome pateikti projekto PVA dalį.“ *(kalba neredaguota)*

Atsakymas: Procesų valdymo ir automatizavimo dalis nebuvo rengta. Procesų valdymo sprendiniai yra įtraukti atitinkamai su darbais susijusiose kitose projekto dalyse (elektrotechnika, elektroniniai ryšiai, apsauginė signalizacija).

**2. Klausimas:** „Projekto ŠVOK dalyje numatytas patalpų grindinis šildymas. Grindinio šildymo termofikacinio vandens temperatūros pamažinimui nėra projekte numatyta jokių sprendimų (pvz. grindinio šildymo pamaišymo mazgai prie kolektorių). ŠVOK Brėžiniuose nurodoma kad į kolektorius vamzdynas ateina iš šiluminio mazgo, tačiau projekto ŠGT dalyje iš mazgo nėra numatyta atskiro pajungimo grindinio šildymo magistralės vamzdynui.“ *(kalba neredaguota)*

Atsakymas: Patikslinta techninio darbo projekto (TDP) šilumos gamybos ir tiekimo NDP-21.024-TDP-ŠGT projekto dalis (pridedama aktuali redakcija).

**3. Klausimas:** „Projekto ŠVOK dalyje nėra numatyta kambario termostatų grindinio šildymo temperatūros valdymui.“ *(kalba neredaguota)*

Atsakymas: Šiuos darbus Rangovas turi įsivertinti ir esant būtinybei, numatyti tokią įrangą sumontuoti.

Vadovaujantis bendrųjų pirkimų sąlygų 5.4 papunkčiu Komisija tikslina specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2.1. punkto nuostatas, t. y. naikina 2.1.1. papunktį, kuriame nurodoma, kad iki darbų pradžios Rangovas privalo parengti darbo projektą.

PRIDEDAMA:

1. Pirkimo specialiosios sąlygos (aktuali redakcija), 60 lapų.
2. Techninio darbo projekto (TDP) šilumos gamybos ir tiekimo NDP-21.024-TDP-ŠGT projekto dalis (aktuali redakcija), 35 lapai.

Viešųjų pirkimų komisijos sekretorius

Lina Šimkuvienė, tel. +370 700 60 790, el. p. [lina.simkuviene@policija.lt](mailto:lina.simkuviene@policija.lt)