



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams

2025-06-11 Nr. 3058285-2

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ Prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo komisija pateikia atsakymą į gautą tiekėjo klausimą dėl konkurso „Tinklo siurblio pirkimas“ pirkimo sąlygų paaiškinimo:

Klausimas: Koks turi būti siurblio pakėlimo slėgis?

Techninėje specifikacijoje galima suprasti dviprasmiškai.

1. Ar nurodytas slėgis prie nominalaus našumo (90m) yra suminis siurblio pakėlimo aukštis su slėgiu prieš siurblį (20m). Tokiu atveju siurblio pakėlimo aukštis gaunasi 70m.

2. Ar siurblys turi pakelti 90m, ir už siurblio suminis slėgis 110m?

Atsakymas: Siurblio pakėlimo slėgis - 90 m.

Posėdžio sekretorė
Jurgita Adomaitytė-Zykvienė